

7/14477

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 77J

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7/14477)

006807

02 Haziran 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.05.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23165/47604 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın Sayın Bakanımıza tevcih ettiği, 7/14477 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, EÜAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN DURDU ÖZBOLAT'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14477)**

Sorular 1, 2, 3:

Doğalgazdan elde edilen elektriğin kWh'i 11 cent, HES'lerden elde edilen elektriğin kWh'ı ise 3 cent'dir. Aradaki bu büyük farka rağmen 8 yıllık iktidarınız dönemindeki elektrik üretiminde doğalgazın payı %22'den %52'ye yükseltilmiş; buna karşılık daha ucuza elde edilen hidrolik enerjide bu pay %38'den %17'ye düşürülmüştür. Bu nedenle birçok barajda, elektrik üreten türbinler çalıştırılmadan su boşa akıtılmaktadır. Bu kısa açıklamanın ışığında;

- Son iki yılda Atatürk Barajındaki 8. türbinden kaç süreli çalıştırılmıştır?
- ANAP Hükümetlerini doğalgaz anlaşmaları nedeniyle suçlayan AKP Hükümetleri hangi zorunlu gerekçelerle doğalgazdan elektrik üretmenin önünü açmaktadır?
- Her iki farklı yöntemle üretilen elektrik fiyat farkından ötürü Devletin uğradığı zarar son 8 yılda ne kadardır?

Cevap 1, 2, 3:

Hidroelektrik santrallerin yıllık üretim programları, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından su geliri tahminlerine göre hazırlanan rezervuar işletme programları ile Bakanlığımızın ilgili kuruluşu EÜAŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) elektrik satış anlaşmaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bir gün sonrasına ait saatlik bazda üretim programları, barajın mevcut seviyesi ve su geliri ile EÜAŞ'ın elektrik satış anlaşmaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Dolayısıyla soru önergesinde dile getirilen kıyaslama doğru bir kıyaslama olmadığı gibi, buradan yola çıkılarak ileri sürülen "Devletin uğradığı zarar" da söz konusu değildir.

Baraj seviyesi maksimuma ne kadar yakınsa türbinler o kadar verimli çalışmaktadır. Ancak, özellikle Fırat Havzasında su gelirlerinin azlığı nedeniyle, Atatürk Barajı seviyesi 2008-2009 yıllarında düşük kalmış olup, 2010 yılında su gelirlerinin artması ile Atatürk Barajı seviyesi yükselmiştir. Ayrıca, hidroelektrik santrallerdeki ünitelerin yıl boyunca sürekli çalıştırılmaları söz konusu olmayıp gün içinde devreye alınıp çıkarılabilmektedir. Atatürk Barajındaki ünitelerin çalışma saatlerinin toplamı; 2008 yılında 27.435 saat, 2009 yılında 38.867 saat olarak gerçekleşmiştir.