



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- **788**
Konu : Yazılı Soru Önergesi


31.../12/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 10.12.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17784 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Durmuş Ali TORLAK' ın 7/11092 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi: _____ :
Başbakanlık

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DURMUŞ ALİ TORLAK' IN
7/11092.ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Aradan geçen süre boyunca 2.kademe arıtma tesisinin hizmete sokulamamasının nedenleri nelerdir? Ne zaman hizmete girecektir?*

CEVAP 1. Bahse konu tesise ilişkin olarak, İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün teknik elemanlarınca, 07.01.2009 tarihinde Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan inceleme neticesinde; mevcut anaerobik çamur çürütme ünitesine ilave olarak 4 adet çamur çürütme tankının kurulma aşamasında olduğu, çamur kurutma ünitesinin kaba inşaatının tamamlandığı, bu üniteye ait 2x2400kWh elektrik enerjisi üretecek kojenerasyon ünitesinin kurulduğu, yakıt olarak biogazın kullanılacağı buhar kazanının ise kurulum aşamasında olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede tespit edilen eksiklerin giderilmesi ve kurulmakta olan üniteler hakkında iş termin planı istenilmiş olup, 21.04.2009 tarihli ve 203673 sayılı yazı ile İl Müdürlüğümüze sunulan 2. kademe inşaatına ait iş termin planında 4 adet Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi, Çamur Kurutma Ünitesi ve Kojenerasyon Ünitesinin 31.12.2009 tarihinde işletmeye alınacağı taahhüt edilmektedir.

SORU 2. *Bölgede halen atıkların arıtma tesisine bırakan sanayi kuruluşları var mıdır? Var ise ne gibi işlemler yapılmıştır?*

CEVAP 2. Bölgedeki altyapı problemlerinin çözümüne yönelik olarak; İSKİ Genel Müdürlüğü ile OSB'lerine gerekli tebligatlar yapılmış olup, eksik kanalizasyon altyapısının tamamlanması, kanalizasyona atıksu deşarjı yapan sanayi tesislerinin denetimi ve kontrolsüz deşarjların önlenmesi çalışmaları, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

İlde kanalizasyon sistemi büyük ölçüde tamamlanmış olduğundan, endüstriyel nitelikli atıksuların büyük bir çoğunluğu kanalizasyona deşarj edilerek, tüm kentsel atıksularla birlikte arıtılmaktadır. Kanalizasyona yapılan deşarjlarda İSKİ Genel Müdürlüğü mevzuatı ile belirlenen kanalizasyona deşarj standartları geçerlidir.

SORU 3. *Yayılan ağır ve rahatsız edici koku solunum yollarında yanmaya neden olacak boyuttadır. Bu durumun halk sağlığına ve çevreye verdiği zararlar ile ilgili tespitleriniz var mıdır? Var ise nelerdir?*

CEVAP 3. Tesiste mevcut ince ızgaralar, kaba ızgaralar, kolektör girişleri, kum tutucu havuzlar, ön çamur yoğunlaştırma ünitesi, çamur susuzlaştırma üniteleri ve kurulmakta olan çamur kurutma ünitelerinden kaynaklanan H₂S (hidrojen sülfür) içerikli ortam havasının toplanarak temizlenmesi için belirtilen ünitelerde gaz toplayıcı hatları kurulmuş ve bu hatların bağlandığı koku giderici Ozon Ünitesi devreye alınmıştır. Ozon Ünitesinin 2 adet yıkama kulesi bacasının mevcut olduğu hususları tespit edilmiştir. Mevcut ozon üniteleri sayesinde, bu problem giderilmektedir.

