

GK: 157
7/14313

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ 21499
KONU: 7/14313 Esas Nolu
Yazılı soru önergesi

16/8/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:TBMM Başkanlığının 11/05/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-22965- 7/14313-22974/47123 yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/14313 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

5 Jan 2

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4060700/349 -13449
KONU : 7/14313 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

29/07/2010

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ: 14.05.2010 tarih ve 14265 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/14313 sayılı yazılı soru önergesi ilgi yazınızla cevaplandırılmak üzere Valiliğimize gönderilmiştir.

Söz konusu soru önergesinde özetle; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Ankara'ya 128 km mesafede bulunan Kızılırmak suyunun şehre getirilmesi nedeniyle, Kesikköprü Barajından başlayarak Karadeniz'e kadar olan güzergâhtaki HES'lerin elektrik üretemeyeceği konusundaki 19 adet sorunun cevaplandırılması istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 15.07.2010 gün ve 1010 sayılı cevabi yazıda;

1-)2009 yılı yağış miktarının artmasıyla Ankara' ya su temin eden Çamlıdere-Kurtboğazi sisteminde yeterli su toplandığı için 20 Şubat 2009 tarihinde Kesikköprü İvedik hattının devre dışı bırakıldığı,

2-)Çalıştığı dönem içerisinde aylar itibariyle Kesikköprü Barajından alınan su miktarları:

Mayıs	2008	2.376.000 m3
Haziran	2008	6.212.000 m3
Temmuz	2008	6.565.000 m3
Ağustos	2008	8.032.000 m3
Eylül	2008	11.192.000 m3
Ekim	2008	15.096.000 m3
Kasım	2008	14.046.000 m3
Aralık	2008	13.376.000 m3
Ocak	2009	13.757.000 m3
Şubat	2009	7.461.000 m3

3-)Kesikköprü Barajından iletilen suyun İvedik Arıtma Tesislerinin su alma yapısında Kurtboğazi ve Çamlıdere Barajlarından gelen su ile aylara göre değişen miktarlarda en fazla bire bir oranda paçallanarak İvedik Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra şebekeye verildiği, kesinlikle doğrudan şebekeye verilmediği,

34140

✓

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4060700/349 -13448
KONU : 7/14313 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

22/07/2010

4-)Ankara' ya sadece bir günde tek bir hattın 425.000 m3 Kızılırmak ham suyunun pompalanmasının mümkün olmadığı, hattın birinin ancak maksimum 250.000 m3/gün taşıma kapasitesine sahip olduğu, Kesikköprü hattından şehre 9,5 ay boyunca toplam 90.081.000 m3 su verildiği, (aylık ortalama 9.482.000 m3), aylık ortalama 5.048.000 TL. elektrik enerjisi bedelinin ödendiği,

5-) 5 İstasyonun 9,5 aylık elektrik enerjisi gideri toplamın 47.953.649 TL olduğu, elektrik faturalarının tamamının BEDAŞ A.Ş.' ye ödendiği,

6-)Kesikköprüden alınan suyun Kurtboğazı ve Çamlıdere Barajlarından alınan sularla paçallanıp, arıtıldıktan sonra şehre verildiği, verilen suyun Sağlık Bakanlığının "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine". Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine ve TS 266 Standartlarına uygun olarak ve akredite ASKİ Laboratuvarı ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca sürekli numuneler alınıp, analiz edilerek standartları sağlaması üzerine şebekeye verildiği, kesinlikle standart değeri aşan hiçbir parametre tespit edilmediği,

Ayrıca ASKİ' nin Internet sitesinde alınan numunelerin analiz sonuçlarının sürekli yayınlandığı,

7-) 1 m3 suyun iletilmesi için 1,9 KW enerji harcandığı, güncel fiyatlarla 48 kuruş olduğu,

8-) 1 m3 suyun yatırım maliyeti içindeki harcanan enerji bedeli payının 0.53/1000 olduğu,

9-)İşletme bakım ve onarım maliyetinin 0.006 TL/m3 olduğu,

10-)Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan diğer içme suyu barajları ile karşılaştırıldığında yalnızca işletmede tüketilen elektrik maliyeti farkının ortaya çıktığı,

11-)Yukarıdaki bahse konu elektrik maliyetlerinin su fiyatlarına yansıtılmadığı,

12-)2560 sayılı ASKİ'nin Kuruluş Kanununun 23.maddesinde "Su satışı kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve %10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır, Tarifelerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir." hükmünün yer aldığı, bu maddeye istinaden hazırlanan Tarifeler Yönetmeliği'nin 26, 27, 28 ve 29. maddelerinde açıklanan gider kalemleri dikkate alınarak hesaplanan maliyete göre su ve atık su fiyatlarının belirlendiği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından sonra uygulamaya konulduğu, Ankara' da 2010 yılı içinde uygulanan su tarifesinin ekte sunulduğu, (EK:1)

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4060700/349 -13448
KONU : 7/14313 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

29/07/2010

13-)İçme suyundaki son 4 yıl için Kimyasal ve Bakteriyolojik değerlerin ekteki raporlarda verildiği, (EK:2)

14-)Ankara şehir şebekesindeki kayıp-kaçak oranının %28 civarında gerçekleştiği,

15-) Yeşil alan sulanmasına aylık 3.500.000 m3 yıllık, 17.500.000 m3 su kullanıldığı,

16-) Depoların kontrollerinin idareleri tarafından periyodik olarak yapıldığı, Kızılırmak Projesi kapsamında yapılan ve işletmeye alınan depoların projelendirilmesi aşamasında bölgenin zemin koşulları ve depremselliği dikkate alındığından, yapımından şimdiye kadar depolarının fiziki durumlarında herhangi bir olumsuzluk görülmediği, depolar zeminde muhtemel oluşabilecek oturmaları karşılayabilecek şekilde, dilatasyonla birbirinden bağımsız anolardan teşkil eden temel ve perde betonları ile yapıldığı, depoların zemininde oturma ve farklı çalışmaların meydana geldiğinin gözlenmediği,

17-)Söz konusu ham su depolarının yapımının, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Su Tutucu Betonarme Yapıları Teknik Şartnamesi" ne uygun olarak gerçekleştirildiği, depoların kabul işlemleri aşamasında yapılan su sızdırmazlık testlerinin de bu şartnamede belirtilen kriterleri sağladığı, depolarda bahse konu şartnamede belirtilen kriterlerin üzerinde herhangi bir su kaçak ve kayıpların söz konusu olmadığı, depolarda herhangi bir bakteri v.b. organizmaların üremesinin olmadığı,

18-)Yapımları tamamlanan depolar ve pompa istasyonlarının zemininde oturma ve farklı çalışmaların meydana geldiğinin gözlenmediği,

19-)Su yapılarında temel oynamaları ve zemin oturmalarının gözlenmediği,

belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi

