

7/15741

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


21.5/2010

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 24107
KONU: 7/15741 Esas No'lu yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 10/08/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-25100-7/15741/25173/51936 sayılı yazısı.

Van Milletvekili Sayın Fatma KURTULAN'ın 7/15741 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Van Valisi tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
VAN İL ÖZEL İDARESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü

Sayı : M.65.İÖİ.Etüt Prj.Br./507.01/

.../.../2010

Konu : 7/15741 Esas No'lu soru önermeleri.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne)

İlgi : a)- 16.08.2010 Tarih ve 23224 sayılı yazı.

b)-20.07.2010 Tarih ve 1044 sayılı soru önergesi.

Van Milletvekili sayın Fatma KURTULAN'ın 7/15741 sayılı soru önermelerinde Van Çaldıran İlçesi Yassitepe köyünün deposunun yanlış yere yapıldığı bundan dolayı depoya su çıkmadığı iddia edilmektedir.

Söz konusu köy Osmanlı İçmesuyu Grubundan su almaktadır. Grubun saniyedeki su ihtiyacı 18 lt/sn olmasına rağmen sistemde 30 lt/sn den fazla su bulunmaktadır. Ancak kullanıcıların su kullanım bilinçlerinin yetersiz olması ve muslukların takılı olmaması veya açık bırakılmasından kaynaklı olarak içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu problem sadece Yassitepe köyünde değil gruptaki tüm yerleşim yerlerinde yaşanmaktadır. Yassitepe köyünde yeni bir depo yapılmasının problemin çözümüne bir katkısı bulunmayacaktır.

Ayrıca aynı köyde köylülerin tarlalarını sulamakta sıkıntı çektikleri ve uygun bir makine temin edemediklerinden dolayı var olan sulama suyunu kullanamadıkları ve bu sorun için söz konusu köy muhtarının gerekli kurumlara başvurduğu ancak olumlu bir cevap almadığı belirtilmiştir. Yassitepe köyünün sulama sorunu ile ilgili olarak bugüne kadar Kurumumuza herhangi bir müracaat yapılmamıştır. Ancak söz konusu köyde yapılan kontrolde sulama amaçlı toprak kanallarının olduğu ve bu toprak kanallarının zaman içerisinde feyzan ile rüzgâr ve toprak erozyonundan dolduğu ve su iletiminin yapılamadığı tespit edilmiştir. Sulama suyu sorununun çözümü için Yassitepe köyünde bir adet iş makinesi görevlendirilerek toprak kanalın temizliği yapılacaktır.

Gereğini arz ederim.


Münir KARALOĞLU
Vali