

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

7/11988

Sayı : B.02.0.005/ 167
Konu : Yazılı Soru Önergesi


SÜRELİ
25.02.2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazınız.

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'nin, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/11988 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Devlet Bakanı

Ek:
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği :
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN ŞEVKET KÖSE'NİN
T.B.M.M.7/11988 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Adıyaman ilimizin tek yüzme havuzu olan 100. Yıl Yüzme Havuzu'nda geçtiğimiz yaz depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Deprem güçlendirme çalışmaları esnasında binaya takılan kolonların altının tam olarak doldurulmaması ve yağışların da artması nedeniyle havuz çevresinde çökmeler meydana gelmektedir. Havuzun bakımsız hali, depreme karşı güçlendirmede yaşanan aksaklıklar Adıyamanlıları ve yetkilileri tedirgin etmektedir. Bu bağlamda:

1. Adıyaman basınında kamu kaynaklarının özensiz harcanması ve insan yaşamının tehlikeye atılması olarak yorumlanan bu olay hakkında inceleme başlatılmış mıdır?
2. 100. Yıl Havuzu'nda depreme karşı güçlendirme çalışmaları hangi tarihler arasında yapılmıştır?
3. Havuzun depreme karşı güçlendirme çalışmaları için ne kadarlık harcama yapılmıştır?
4. Bahsi geçen havuzun depreme karşı güçlendirilmesi hangi kurum ve/ya kuruluşlarca yapılmış ya da yaptırılmıştır? Eğer bu güçlendirme çalışmaları hizmet alımı biçiminde yapıldıysa hangi firmalara yaptırılmıştır?
5. Havuzda yapılan depreme karşı güçlendirme çalışmaları sonrasında hiç denetim yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimlerde altı doldurulmamış kolonların, yağışlarla birlikte bu biçime geleceğine dair uyarı yapılmamış mıdır? Bu konuda önlem alınmasına ilişkin herhangi bir tespit var mıdır?
6. 100. Yıl Havuzu'nda yaşanan göçükler ya da çöküntülerle ilgili bu tarihe kadar neden bir çalışma yapılmamıştır?
7. Havuzun bakım ve onarım çalışmaları ne zaman yapılacaktır? Bu çalışmaların havuzun kullanılacağı yaz aylarına kadar yetişmesi olanaklı mıdır?

CEVAPLAR

Bakanlığımıza bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;

Adıyaman 100.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu Deprem Güçlendirme işi 10.03.2009 tarihinde Adıyaman İl Özel İdaresince ihale edilmiş olup 120.000.-TL ihale bedeli teklif eden Müteahhit Aydın KAPLAN tarafından yapılmıştır. Adı geçen iş için 23.03.2009 tarihinde sözleşme imzalanarak 31.03.2009 tarihinde işe başlanılmış olup işin tamamlanmasını müteakip 20.07.2009 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Kesin kabul ise 20.07.2010 tarihinde yapılacaktır.

1-Konuyla ilgili olarak Adıyaman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 05.02.2010 tarihinde inceleme yaptırılmış olup “yapının betonarme ve statik yapısında herhangi bir yapısal bozukluk olmadığı ve dinamik tehlike oluşturmadığı” çerçevesinde teknik rapor verilmiştir.

2-Adı geçen işte depreme karşı güçlendirme çalışmaları 31.03.2009 tarihi ile 20.07.2009 tarihi arasında yapılmıştır.

3-Güçlendirme çalışmaları için 120.000.-TL. harcanmıştır.

4-Güçlendirme çalışmaları ihalesi Adıyaman İl Özel İdaresince ihale edilmiştir.

5-Güçlendirme çalışmaları sonrasında işin geçici kabulü 20.07.2009 tarihinde yapılmıştır.

Teknik raporda belirtildiği üzere yapının betonarme ve statik yapısında herhangi bir yapısal bozukluk olmadığı ve dinamik bir tehlike oluşturmadığı; yapı çevresinde yapılacak dolgu sıkıştırması neticesinde tretuvarlarda oluşan oturmaların ortadan kalkacağı belirtilmiştir.

6-100.Yıl Havuzunda yaşanan oturmaların dolgu sıkıştırılarak düzeltilmesi işleri Müteahhit firmanın sorumluluğunda olup kesin kabule kadar giderilmesi sözleşme gereğidir.

7-Havuzun güçlendirilmesi çerçevesinde oluşan eksiklikler müteahhit firmaca kesin kabul tarihi olan 20.07.2010 tarihine kadar giderilmesi gerekmektedir.