

7/9456
6K.10

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/3147
KONU: 7/9456 Esas No'lu yazılı soru önergesi

10/12/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 01/10/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242-7/9456/15653/34002 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9456 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Diyarbakır Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

İ.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Şen

Sayı : B054VLK4210700/610/ 10679
Konu : 7/9456 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

16..10.2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 05.10.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/25224 sayılı yazınız.

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, 7/9456 sayılı yazılı soru önergesine Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere yapılan araştırmada Mermer köyünün Kocaköy ilçesine bağlı olmadığı Sur ilçesine bağlı olduğu anlaşılmış konuya ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden bilgi istenmiş, cevaben alınan yazıda;

Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Mermer köyü içme suyu inşaatının 2008 yılı içinde ikmal edildiği, tesisolarak faal şekilde köy muhtarlığına teslim edildiği, PE 100/110 3000 metre terfi hattı boruları kaynağı yapılırken boru içine kaçan boru çapı büyüklüğündeki bir adet taş parçasının zaman içinde boru içinde su ile sürüklenerek ayaklı depo altındaki demir dirsekte sıkışma yaptığı, depoya yeterli içme suyu gitmediğinden sık sık boruların patlamasına neden olduğu, 15.08.2009 tarihinde başlayan patlakların devamlı onarıldığı, 22.08.2009 tarihinde boruya sıkışan taş parçasının tespit edilerek çıkarıldığı ve bu tarihten itibaren köy halkının içme suyunu aldığını belirtilmiş, yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Suat SEYİTOĞLU
Vali V.

Ek : Yazı (1 adet)

19.10.2009
40998

✓

T.C.
DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL KALKINMA VE UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı :M.21.0.İÖİ.0.11.04.00/314.01/Otomatik 5876

Konu :7/9456 Esas nolu yazılı
soru önergesi

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 05.10.2009 tarih ve 25224 sayılı yazısı.

İlgi yazıyla Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9456 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmiştir.

Diyarbakır Sur İlçesi Mermer köyü içme suyu inşaatı 2008 yılı içinde ikmal edilmiş, tesis faal olarak köy muhtarlığına teslim edilmiştir.

PE 100/110 3000 metre tertî hattı boruları alın kaynağı yapılırken boru içine kaçan boru çapı büyüklüğündeki bir adet taş parçası zaman içinde boru içinde su ile sürüklenerek ayaklı depo altındaki demir dirsekte sıkışma yapmıştır. Depoya yeterli içme suyu gitmediğinden sık sık boruların patlamasına neden olmuştur.

15.08.2009 tarihinde başlayan patlaklar devamlı onarılmış, 22.08.2009 tarihinde boruya sıkışan taş parçası tespit edilmiş ve çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren köylü içme suyunu almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa ŞAHİN
İl Genel Sekreter Yrd.