

7/17240
GK 60

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 822
Konu : Soru Önergesi

14/02/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.12.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27470 sayılı yazı.

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip KAPLAN'ın, "Şırnak'ta KPSS'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin" İlgi yazı eki 7/17240 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 10.01.2011 tarihli ve B.30.0.SGB.0.00.00.01/60-1217 sayılı yazıları eki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 30.12.2010 tarihli ve B.30.1.ÖSM.0.70.00.00-663.09/211-4030 sayılı yazısıyla;

a) ÖSYM tarafından yapılan tüm merkezi sistem sınavları öncesinde, sınav yapılan merkezlerde ve kamu binalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının, gürültü oluşturulmasının önlenmesinin, elektrik kesintisi yapılmamasının ilgili kurum ve kuruluşlardan istendiği, bu kapsamda 28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak KPSS sınavının yapılacağı merkezler ve binalarda elektrik kesintisi yapılmamasının ÖSYM Başkanlığının 24.11.2010 tarihli ve 724/3521 sayılı yazısı ile TEDAŞ'a bildirildiği,

b) Ayrıca, ÖSYM Başkanlığının talimatları doğrultusunda sınav merkezlerinde yapılan güvenlik toplantısında, sınavın sağlıklı yapılması için gerekli hususlar gözden geçirilmekte ve önlemler alınmakta olduğu, bu çerçevede Şırnak Sınav Merkezi Yöneticiliği'nin 25.11.2010 tarihli ve 36 sayılı yazısı ile DEDAŞ'tan sınavın yapılacağı 28 Kasım 2010 tarihinde sınavın bitiş saati olan 17:00'ye kadar elektrik kesintisi yapılmamasının istendiği,

c) Bütün bu tedbirlere rağmen saat 15:45 civarında meydana gelen "trafo patlaması" nedeniyle Şırnak ilinde sınav yapılan 5 binada elektrik kesintisi meydana geldiği, bu binalardan Şırnak İlahiyat Fakültesi ve Endüstri Meslek Lisesinde jeneratör ile aydınlatma yapıldığı, elektrik kesintisinden etkilenen Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Sema Çingilloğlu İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Lisesinde ise jeneratör bulunmadığından öncelikle çeşitli araçlarla aydınlanma sağlandığı, durumun ÖSYM Başkanlığına iletilmesi üzerine adayların sağlıklı aydınlanma sağlandıktan sonra kullanılamayan süreler eklenerek sınavın tamamlanması talimatı verildiği, uygulamanın da bu doğrultuda yapıldığı ve sınavın tamamlandığı

beyan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Nimet ÇUBUKÇU
Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Gereği:

TBMM Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlığa