



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/15930

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 966
Konu : Yazılı Soru Önergesi

05./11./2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 05.10.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-25222 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin PAZARCI' nın, 7/15930 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veyisel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN PAZARCI' NIN
7/15930 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. 4 Milyon m³ su tutan Yukarıyapıcı Göleti'nin yetkili makamlar tarafından hazırlanması gereken sulama projesinin hazırlanmaması sebebiyle atıl biçimde ve çevresindeki arazilerin sulanmasına hiçbir faydası bulunmadan bekletildiği doğru mudur?

SORU 2. Söz konusu sulama projesinin hayata geçirilmesi halinde, Yukarıyapıcı, Aşağıyapıcı, Belkıs, Hamamlı, Çeltikçi ve Tatlısu köyleri ile Erdek İlçesi'ne bağlı Düzler Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin bu durumdan oldukça yararlanacağı ifade edilmektedir. Bölgenin gelişimine ve kalkınmasına oldukça faydası dokunacak bu çalışmanın uzun süredir başlatılmamasının gerekçesi nedir?

CEVAP 1,2. Balıkesir-Erdek İlçesi Yukarıyapıcı Göleti, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, 1996-2004 tarihleri arasında, Kocaburgaz Deresi üzerine inşa edilmiş olup; Ballıpınar Köyüne doğru kuzey yönde akmaktadır. Sulanması istenilen Aşağıyapıcı, Belkıs, Hamamlı, Çeltikçi, Tatlısu köyleri ve Erdek Düzler Mahallesi arazilerinin ise Erdek Körfezinin güney yönünde bulunması sebebiyle, cazibe ile sulanması mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla, araziler pompaj ile sulanabilecektir.

Balıkesir Valiliği, Yukarıyapıcı Göletinin faal duruma geçirilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü'ne talepte bulunmuş olup; yapılan çalışma neticesinde hazırlanan ilk inceleme raporunda, sulanması istenilen köylere ait arazilerin sulanabilmesi için, sulama suyunun 281,80 metre kotundan 390 metre kotuna pompayla terfi ettirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan ekonomik analiz neticesi pompa ile sulamanın rantabilitesi 0,31 bulunmuş ve ekonomik olmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan; sulanması istenilen arazilerin bir kısmı, ileriki yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Erdek 1 ve Erdek 2 göletleri ile sulanacaktır.

