

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/16433

Sayı : B.15.0.SGB.02.610- 1268
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-16433)

012268

28 Ekim 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 25.10.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26179 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/16433 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:	Bilgi:
TBMM Bşk.	Başbakanlık

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/16433)**

Sorular 1, 2, 3:

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy'de 1952 yılında yapılmış olan elektrik santralının iletim kabloları eskimiş ve köyün arazisinden geçerken sık sık kopmalar oluşmaktadır. Ayrıca elektrik direkleri de çok kötü durumdadır. Gerek kopmalar yüzünden, gerekse direklerin yenilenmemesi nedeniyle köylüler çok tedirgin olmaktadır. Bölge halkı, olması muhtemel bir ölümcül kazadan çekindikleri için, kerelerce dilekçe verilmiş, ancak şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmamıştır.

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy'de, elektrik santralı iletim kablolarının yenilenmesi ve elektrik direklerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak şimdiye kadar neler yapılmıştır?

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy'de, elektrik santralı iletim kablolarının yenilenmesi ve elektrik direklerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy'de, elektrik santralı iletim kablolarının yenilenmesi ve elektrik direklerinin değiştirilmesi konularında bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3:

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy HES (6,3 kV 315 kVA) enerji nakil hattı İznik Belediyesi tarafından 1951 yılında zamanın şartlarına uygun olarak 3x10 bakır iletkenli ve vibre beton direkli olarak tesis edilerek Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. Mevcut hattın 2003 yılında 1.050 mt'lik kısmı 3xSwallow+4P+2R iletken tertipli olarak yenilenmiştir.

Bursa ili, İznik ilçesi Dereköy HES enerji nakil hattının yenilenmesi (iletkenlerinin ve direklerinin değiştirilmesi) konusu 2010 yılından sonra değerlendirilecek olup, yıl sonuna kadar Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin mevcut imkanları dahilinde hattın acil bakımı yapılacaktır.