

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1187

04 Haziran 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-6784)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.05.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-66205 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Prof. Ahmet Duran BULUT'un tarafıma tevcih ettiği 7/6784 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET DURAN BULUT'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6784)**

Soru :

İlimiz, Merkez Akarsu Köyünde, Köy Hizmetleri tarafından inşa edilen, akarsu göleti su depolama alanı içinde üç adet yüksek gerilim nakil hattı direği kalmıştır. Akarsu göleti, Köy Hizmetleri tarafından sulama amacıyla 1997-2003 yıllarında inşa edilen göletin içerisinde 3X6=18 m² genişliğinde üç adet yüksek gerilim hattının kaldığı görülmüştür.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Karasu göleti içinde kalan hatları kontrol etmek için göl alanına giden kaza sonucu vefat eden beş işçinin, benzeri bir olayın yaşanmaması için önlem alınması gerekmektedir. Gölet su depolama alanında kalan yüksek gerilim hattı direklerine yıldırım düşmesi, deprem ve benzeri bir doğal afet yaşanması halinde, telafisi güç veya imkânsız can ve mal kaybına yol açabilecektir. Yüksek gerilim hattında bir arızanın olması durumunda ise, buraya ulaşmak ve müdahale etmek su içinde kaldığından uzun zaman alacak ve gelir kaybına da sebep olacaktır.

-Erzurum'da Karasu göletinde yaşanan facianın ilimiz Balıkesir'de yaşanmaması için göl su toplama alanında kalan üç adet yüksek gerilim nakil hattı direğinin, uygun bir yere taşınması konusunda çalışmanız olacak mıdır?

Cevap :

Önergeye konu olan söz konusu direkler Balıkesir ili, Merkez Akarsu Köyünde Köy Hizmetleri tarafından 1997-2003 yıllarında inşa edilen Akarsu Göleti kıyısından kısmi olarak geçen TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait 380 kV Balıkesir II-Bursa Sanayi Enerji İletim Hattındadır.

Enerji İletim Hattının işletme arz güvenliğini sağlamak, herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak, arıza durumlarda kolay ulaşım ve müdahale için TEİAŞ Genel Müdürlüğü Grup Müdürlüğünce gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede, 2011 yılı Aralık ayında söz konusu direklerin yağışların bol olduğu dönemlerde su içinde kalan bölümleri çevre-betonarme istinad duvarları ve dolgu yapılmak suretiyle göletten izole edilmiştir.