

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-4540

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 605

19 Mart 2012


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-4540)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 07.03.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-52572 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4540 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/4540)**

Soru :

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, Şakir Köyü, Çorapkaçıran mezrasında köy içindeki trafonun uzaklığı ve yetersizliğinden dolayı elektrik sorunu yaşanmaktadır.

-Söz konusu sorunun giderilmesi için mezranın yeni bir trafo ihtiyacı vardır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar var mıdır?

Cevap :

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı cevapta özetle; "Söz konusu mezrada bulunan 6 hanenin Şakir Köyünün yaklaşık 1.650 metre uzağında olduğu ve bu hanelerin elektrik ihtiyacının Şakir Köyü 50 kVA trafosundan Çorapkaçıran mezrasına kadar yaklaşık 1.650 metre alçak gerilim şebekesi tesis edilmek suretiyle karşılandığı tespit edilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11.05.2007 tarihli kararı (Köy Elektrifikasyonu Uygulamaları Koordinasyon Kurulu Kararları Hakkında) gereği ilk defa elektrik götürülecek köy ve benzeri mahaller için müstakil trafo konulması için "Köy bağlısının en az 10 hane veya 50 nüfusa sahip olması ve devamlı ikamet etmesi gereklidir" şartı aranmaktadır. Mezrada yeterli hane bulunmadığından müstakil trafo konulamamış olup coğrafi koşullar ve iklim şartlarının zor olması ve şebekenin uzunluğu nedeniyle zaman zaman arıza kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için şebekede gerekli tüm bakım ve iyileştirme çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır." denilmektedir.