

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 314

09 Şubat 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-3058)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 30.01.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-44941 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/3058 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3058)**

Sorular 1, 2, 3:

-Günlerdir rüzgâr bahanesiyle Kocaeli halkını elektriksiz bırakan SEDAS'ın yaratmış olduğu sıkıntıları görmezden gelerek "yatırım yapıyor" iddiası ile SEDAS'ı savunmanızın gerekçesi ve dayanağı nedir? Sayın Bakan Siz Kocaeli halkının sorunlarını mı? yoksa SEDAS'ın sorunlarını çözmek için mi geldiniz?

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız; Siz SEDAS yetkilileriyle yemekleyen kentin birçok bölgesinde elektriğin kesildiği, halktan yoğun şikâyet alan SEDAS, 186 Arıza Bildirim Hattı'na bant yayını koyarak kesintinin suçunu rüzgâra yıktığı ve halktan anlayış beklediği iddiaları doğru mudur?

-"Uzun süre elektriksiz kalan vatandaş kalorifer sistemi çalıştırılmadığından soğukta kaldı, halkın, esnafın soğutucu kullanamadığından gıdaları bozuldu, vatandaşlar karanlığa mahkûm edildi" iddiaları göz önüne alındığında bu maddi ve manevi kayıplarını nasıl telafi edecekleri konusunda ne gibi çalışmalarınız olacaktır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Öncelikle önergede söz konusu edilen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ)'nin savunulduğu gibi bir husus söz konusu değildir. SEDAS faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik tüm illerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yatırımdan işletme faaliyetlerine, müşteri hizmetlerinden iletişime değin tüm konular görüşülmüştür. Ayrıca, alınan tedbirlerin yanı sıra müşteri memnuniyetine yönelik gelecek dönemlere ilişkin planlar da değerlendirilmiştir. Toplantı günü 06.01.2012 tarihinde bölgede oluşan şiddetli rüzgara bağlı olarak birçok bölgede enerji kesintisi yaşanmıştır. SEDAS'dan alınan yazılı bilgiye göre anılan tarihe ilişkin meydana gelen 67 OG arızasının 45 adedi enerji hatlarının üzerine düşen ağaç, anten, çatı vb. dış etkenlerden kaynaklanan geçici kesintileri içermektedir. İvedi olarak tekrar enerji verilmiş ve kalıcı arıza ile karşılaşılmamıştır.

SEDAŞ tarafından Kocaeli iline yapılan yatırım tutarı ve yapılan yatırımın SEDAS dağıtım bölgesi içindeki yapılan toplam yatırım içerisindeki %'si aşağıda verildiği şekilde gerçekleşmiştir.

- 2007 yılında yapılan yatırım tutarı 16.444.000 TL ve toplam içindeki payı %57,6
- 2008 yılında yapılan yatırım tutarı 14.018.000 TL ve toplam içindeki payı %33,7
- 2009 yılında yapılan yatırım tutarı 6.627.000 TL ve toplam içindeki payı %38,5
- 2010 yılında yapılan yatırım tutarı 11.182.000 TL ve toplam içindeki payı %39,3
- 2011 yılında yapılan yatırım tutarı 14.897.000 TL ve toplam içindeki payı %27,1
- 2012 yılı programlanan yatırım tutarı 27.688.000 TL ve toplam içindeki payı %45

Yapılan bu yatırım tutarlarından da görüleceği üzere söz konusu dağıtım şirketi Kocaeli iline gereken önemi vermekte ve azami hassasiyeti göstermektedir. Bunun yanı sıra hizmetlerin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik gereken çalışmalar da yapılmaktadır. Söz konusu tarihte oluşan arızalar 10 ile 90 dakika arasındaki zaman dilimleri içerisinde giderilmiş ve enerji tatbik edilmiştir. 67 OG arızasının 48 adedi ilk 30 dakika (arıza ihbarının alınması ile enerji tatbik edilmesi arasındaki zaman) içerisinde giderilmiştir. Kocaeli ilinde 2010 yılı ilk 11 ayı 15.033 olan arıza sayısı, 2011 yılının ilk 11 ayında 8.719'a düşmüştür. Yıllık arıza sayılarında yaşanan bu azalış gerek yatırım ve gerekse işletme bakım çalışmalarının kesintisiz ve etkin biçimde sürdürüldüğünü teyit etmektedir. Ayrıca, koruyucu bakım çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar özet olarak aşağıda verilmiştir.

- Dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek olası arızalarda, arıza noktasına en kısa sürede ulaşabilmek ve arıza bölgesini izole ederek diğer sistemlerin enerjilendirilmesi açısından ENH üzerindeki branşman noktalarına 1.908 adet arıza gösterge cihazı tesis edilmiştir.

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3058)**

- Göçmen kuşların göç güzergahında bulun enerji nakil hattı direkleri noktalarındaki iletkenlere 5,2 km izolasyon kaplaması yapılırken, elektrik direklerine 3.289 adet kuşkonmaz takılarak göçmen kuşlardan kaynaklanabilecek olası arızalar minimize edilmiştir.
- Gerilim düşümü ve güç yetersizliği şikayetlerinin bulunduğu 79 adet trafoda 9,2 MVA'lık trafo güç yükseltimi gerçekleştirilmiştir.
- 2011 yılı içerisinde işletme bakım kapsamında 950 bin TL'lik armatür ve 623.600 TL'lik ampul satın alınarak şebekeye montaj edilmiştir.