



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/6883

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/27533
Konu: Soru Önergesi (7/6883)

13/06/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.05.2012 tarihli ve 66205 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞEKER' in, Nizip'teki bir barajda meydana gelen patlamaya ilişkin, 7/6883 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞEKER'İN
7/6883 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Nizip Çayı üzerinde kurulu Hancağız Barajı'ndaki patlamaya sebep olan metan gazı sıkışmasını Organize Sanayi Bölgesi atıklarının meydana getirdiği iddiaları doğru mudur?*

SORU 2. *İddialar doğru ise, bu atıkların neden olduğu çevre felaketi defalarca dile getirilmesine karşın şimdiye kadar neden bir önlem alınmamıştır? Bu durumun sorumluları kimlerdir?*

SORU 3. *Organize sanayi sitesinde bulunan fabrikaların atıklarının dere yatağına bırakılmasının önüne geçilmesi veya sanayi sitesinde bulunan atık su arıtım tesislerinin tam kapasite ile devreye alınması ve yetersiz arıtım tesisinin kapasitesinin arttırılmasının sağlanması için planlanan, yürütülen bir çalışma var mıdır?*

SORU 4. *Yaşanan patlamayla birlikte su pompalama tüneline meydana gelen hasar nedeniyle bölgede tarımsal sulamanın nasıl yağılacağı konusu belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?*

CEVAP 1-4. Hancağız Barajı, 1989 yılında işletmeye açılmış olup, muayene ve bakım-onarımı her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak, cebri boruya su verilmesi işlemi sırasında önceden kestirilmesi mümkün olmayan gaz patlaması neticesinde; bahse konu elim olay vuku bulmuştur. Patlamaya sebep olan gaz, Baraj gölüne karışan evsel ve sanayi atıksularından kaynaklanmıştır.

Hancağız Baraj Gölünün su kaynağı Nizip Çayıdır. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden çıkan atıksular ile Nizip İlçesinin evsel ve sanayi atıksuları Nizip Çayına deşarj olmaktadır. Söz konusu çayın muhtelif noktalarında ve Baraj gölü ile dipsavak çıkış noktasında, DSİ 20. (Kahramanmaraş) Bölge Müdürlüğümüzce sürekli olarak su numuneleri alınmakta ve kirlilik parametreleri (ağır metaller, iyonlar, PH, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik) izlenmektedir. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; "Kirlilik Araştırma Raporu" hazırlanmış ve Gaziantep Valiliğine sunularak; bu konuda görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışmalarını daha hassas ve titiz yürütmeleri gerektiği hususu belirtilmiştir.

Hancağız Barajında 04.05.2012 tarihinde, gazlar konusunda uzman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden iki akademisyen ile birlikte inceleme yapılmış olup, yapılan inceleme neticesinde; Hancağız sulaması ana kanalına su verilmesi için, "cebri borunun sulamaya deşarj vana odasından (tersten) temiz su ile doldurulması" işleminin uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem, 05-07.05.2012 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiş ve 08.05.2012 tarihinde saat 11:30'da sulamaya deşarj vanası açılarak, Hancağız Sulaması ana kanalına sulama maksatlı su verilmeye başlanmıştır. Sulama faaliyetleri hâlihazırda devam etmektedir.

