



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-7005

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1285

14 Haziran 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-7005)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 21.05.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-67274 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Ayşe Nedret AKOVA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/7005 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE NEDRET AKOVA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/7005)**

Sorular 1, 12, 13:

Balıkesir'in Merkez Akarsu Köyünde, Köy Hizmetleri tarafından inşa edilen, Akarsu Göleti su depolama alanı içinde üç adet yüksek gerilim nakil hattı direği kalmıştır. Erzurum'un Aşkale ilçesi Karasu Göleti içinde kalan hatları kontrol etmek için göl alanına giden beş işçinin kaza sonucu hayatını kaybettiği olayını hatırlarsak, benzeri olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenlerle;

-Bu direklerin göl aynası içinde kalması nedeniyle güvenlik açısından ne gibi tehlikeler oluşturmaktadır?

-Yüksek gerilim nakil hattı direklerinin taşıma işi için herhangi bir ödenek ayrılmış mıdır? Hangi tarihte ve parasal değeri nedir?

-Yüksek gerilim nakil hattı direklerinin taşıma işiyle ilgili bir tarih belirlenmiş midir?

Cevaplar 1, 12, 13:

Aralık-2011 tarihinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü Bursa Grup Müdürlüğünce yapılan çalışma ile söz konusu direkler, çevrelerine betonarme istinad duvarları ve içi dolgu yapılmak suretiyle göletten izole edilmiştir.

Soru 2:

Kaç adet yüksek gerilim elektrik direği su depolama alanı içindedir?

Cevap 2:

Gölet havzası içerisinde 1 adet, havza sınırına yakın 2 direk bulunmaktadır.

Soru 3:

Yüksek gerilim hattı nereden gelmekte ve nereye ulaşmaktadır?

Cevap 3:

Yüksek gerilim hattı, 380 kV Balıkesir II Trafo Merkezi (Köylüköy Mevkii Kepsut/BALIKESİR) ile 380 kV Bursa Sanayi Trafo Merkezi (Org. San. Blg. Nilüfer/BURSA) arasında elektrik iletimi sağlamaktadır.

Soru 4:

Yüksek gerilim hattındaki enerji kaç KV'dur?

Cevap 4:

Yüksek gerilim hattındaki gerilim seviyesi 380 kV'dur.

Soru 5:

Hat kaç yılında inşa edilmiştir?

Cevap 5:

Yüksek gerilim hattı 07.12.1984 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Soru 6:

Yüksek gerilim hattı direğinin boyutları nedir ve kaç m² alana oturmaktadır?

Cevap 6:

Söz konusu 15, 16 ve 17 nolu direkler olup, traverse kadar yükseklikleri ve zeminde işgal ettiği alan aşağıda verilmiştir.

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE NEDRET AKOVA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/7005)**

Direk No: 15- Yüksekliği 23 m, Alanı 100 m²
Direk No: 16- Yüksekliği 26 m, Alanı 100 m²
Direk No: 17- Yüksekliği 26 m, Alanı 100 m²

Soru 7:

Depolama alanı içinde kalan direklerin iletim hatlarıyla birlikte yatay uzunluğu kaç metredir ?

Cevap 7:

Önergeye konu direkler arası yatay mesafe (Direk No: 15- Direk No: 17 arası) 770 metredir.

Sorular 8, 9, 10:

-Akarsu sulama göletini yapan kurumla, su depolama alanı içinde kalan yüksek gerilim hattı direklerinin, başka bir yere nakledilmesiyle ilgili yazışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihte yapılmış ve sonucu hakkında nasıl bir cevap alınmıştır?

-Akarsu sulama göletini yapan kurum proje yapılırken Elektrik Kurumundan, konuyla ilgili kurum görüşü talep etmiş midir?

-Kurum görüşünde, su toplama alanının yerinin uygun olmadığı ve yüksek gerilim hattı direklerinin içinde kalmayacak şekilde etüt yapılması önerilmiş midir?

Cevaplar 8, 9, 10:

Akarsu göletini yapan Kurumun (Köy Hizmetleri, Balıkesir İl Özel İdaresi) direklerin başka bir yere deplase edilmesine ilişkin herhangi bir talebi veya göletin planlaması aşamasında TEİAŞ'dan görüş istemine ilişkin herhangi bir kayıt tespit edilmemiştir.

Yine, göleti yapan Kurumun, göletin planlaması ve/veya projelendirilmesi aşamasında TEİAŞ'dan görüş istemine ilişkin herhangi bir kayıt görülmemiştir.

Soru 11:

Gölet yapılırken yüksek gerilim hattı direklerinin gölet içinde kalacağı için telafisi güç maddi ve güvenlik problemleri oluşacağı gerekçesiyle inşaatın durdurulması için yürütmenin durdurulması davası açılmış mıdır?

Cevap 11:

Göletin inşaatı sırasında Kurumda, gölete ilişkin "maksimum su kotu" bilgisi olmadığından dava açılamamıştır.