



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/5945

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 902
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-5945)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.04.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-59705 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan YÜCEER'in tarafıma tevcih ettiği 7/5945 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN CANDAN YÜCEER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/5945)**

Sorular 1, 2:

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale illerini kapsayan, 830 bin aboneye hizmet veren ve 1,5 milyon yurttaşımıza elektrik dağıtan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAS) 575 milyon dolara IC İbrahim Çeçen Holding'e satılmıştı. TREDAS'ın özelleşmesinin ardından Tekirdağ'da yaşayanlar sık sık kesilen elektrik nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. Yurttaşlarımız sağlık giderleri, mutfak giderleri, çocuklarının okul masrafları, su faturası, telefon faturası gibi giderler nedeniyle zaten çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Bir de elektriğin gün içerisinde 1-2 saat kesilmesi nedeniyle vatandaşların kullandığı elektrikli eşyalar bozulmakta, esnaf başta olmak üzere Tekirdağ halkı mağdur olmaktadır. Özellikle Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Paşa Mahallesi ve Öztrak Caddesinde meydana gelen kesinti halkı çileden çıkarmaktadır. Bu nedenle;

-Tekirdağ'ın ilçelerinde bu kadar sık elektrik kesintisi yaşanmasının nedeni nedir?

-Kesintinin yaşandığı mahallelerde bulunan trafolar mahallenin ihtiyacı olan elektriği karşılayacak güçte midir?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "Bilindiği üzere, 14.01.2012 Cumartesi günü bir üretim santralının arıza nedeniyle devreden çıkması ile sistemde yaşanan sorun nedeniyle Marmara bölgesini etkileyen uzun süreli bir kesinti yaşanmıştır. Bu aşamada gerekli kriz yönetimi Şirketimizce başarılı bir şekilde sürdürülmüş ve bölge içerisinde Şirketimiz sorumluluk sahasında yer alan illerin öncelikli olarak enerjilendirilmesi sağlanmıştır. Ancak bundan sonraki süreçte yük dengelemesi sorunlarından dolayı abonelerimize belirli aralıklarda ve değişken bölgelerde olmak üzere elektrik verilememiştir. Tüm bunların yanı sıra 01.01.2012 tarihi itibarıyla devir sözleşmesi imzalanarak özelleştirilme süreci tamamlanmış olan Şirketimizde ilk olarak elektrik kesintilerinin asgariye indirilme çalışmaları planlanmış ve planlanan bu çalışmalar doğrultusunda gerekli yatırımlara başlanılmış bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa Mahallesi; DM 72 çıkışı denilen ve Çerkezköy ilçesinin büyük bir kısmını besleyen uzun bir enerji nakil hattının son kısmında bulunmakta olup hat üzerindeki bütün arızalardan etkilenebilmekteydi. Mahalleyi besleyen enerji nakil hattının bir kısmı yeraltına alınmış olup bu çalışmanın yapıldığı bölgelerde elektrik kesintilerinin önü alınmış bulunmaktadır. Trafolarımız düzenli olarak kontrol edilmekte ve yük durumları gözden geçirilmektedir. Bu bölgede trafo yük durumlarına bakıldığı zaman trafo kapasitesini zorlayan bir yoğunluk görülmemekte olup bununla birlikte enerji nakil hattı yönünden de çalışmalar yapılması önemlidir.

Fatih ve Gazi Mustafa Paşa Mahalleleri; yine uzun bir enerji nakil hattımızın sonunda kalan mahaller olmakla birlikte nüfus yoğunluğunun yüksek artış gösterdiği bölgelerdendir. Trafoların kapasiteyi karşılayabilmesi adına sürekli ölçümler yapılmakta ancak özellikle uç kısımlarda bulunan abonelerimizin cihazlarının sorunsuzca çalıştırabilmeleri için gerekli olan gerilim seviyesini yakalamakta zorlanılmaktadır. Bu durum yapılacak olan genişleme ve yenileme yatırımları ile çözümlenecektir.

Öztrak Caddesi ise; büyük site ve yaşam alanları ile iş merkezlerinin hızla çoğaldığı bir bölgedir. Mevcut şebekeye sürekli trafo ilaveleri yapılmaktadır. Ancak kalıcı çözüm olması açısından bu bölge de yatırım programı kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan mülkiyeti TEDAS Genel Müdürlüğüne ait olan ama işletmesi tarafımızca yürütülen dağıtım şebekesi teçhizatımızın bakım ve onarımları belli periyotlar dahilinde Şirketimizce yürütülmekte olup bakım esnasında yapılan ölçümler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde trafo değişikliği ve güç artışı gibi işler de yatırım programına alınarak Şirketimizce yapılmaktadır. Ayrıca şirket devrinin ardından ilk olarak eleman alımlarına gidilmiş ve bölgede istihdama katkıda bulunulmuş olmakla birlikte 2012 yılı içerisinde bölgemizde yapılması planlanan 42.000.000 TL tutarındaki yatırım ile de elektrik dağıtım şebekesinde büyük iyileştirmeler yapılacak olup abonelerimize kaliteli enerjinin kesintisiz olarak sunulması sağlanacaktır." denilmektedir.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN CANDAN YÜCEER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/5945)

Sorular 3, 4:

- Bakanlığınız tarafından bölgede bulunan trafoların denetimi yapılmamakta mıdır?
- Özelleşmesi nedeniyle halkın daha yüksek ücretle elektrik kullanmasına rağmen kaliteli hizmet alamamasının gerekçeleri nelerdir?

Cevaplar 3, 4:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yürürlükteki 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda elektrik dağıtım şirketlerini denetlemektedir. Özelleştirme süreci ile birlikte 2009 yılından sonra EPDK'ca dağıtım şirketlerinin daha etkin olarak denetlenmesi için; "Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" çıkarılmıştır. Uygulanan piyasa modelinin etkin olarak işlemesine yönelik olarak gereken yasal düzenlemeler yapılmakta ve buna bağlı olarak ikincil mevzuatlarda yürürlüğe konulmaktadır.

Özelleştirme nedeniyle halkın daha yüksek ücret ile elektrik kullandığı şeklindeki görüşünüze Bakanlığımca katılmak mümkün değildir. Elektrik kayıp-kaçak oranı Bakanlığımca yürütülen etkin çalışmalar sonucunda azalan bir seyir izleyerek 2011 yılı sonunda %15 düzeyine düşürülmüştür. Ülkemiz genelinde kayıp kaçak oranlarının 2012 yılından 2015 yılına kadar yıllar itibariyle % 13, % 12, % 11 ve % 9 olarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Uygulanan metodolojiye göre, dağıtım şirketlerinin kendileri için belirlenmiş olan hedef kayıp-kaçak oranına ulaşamamaları halinde ortaya çıkabilecek zarar da yine ilgili şirkete bırakılmakta olup bu zararın tüketicilere yansıtılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, uygulama döneminin her bir tarife yılı için hedef kayıp kaçak oranlarının belirlenmesiyle tüketicilerin daha düşük kayıp-kaçak bedelinden fiyatlandırılması sağlanırken, dağıtım şirketlerinin daha düşük kayıp oranlarını gerçekleştirecek şekilde faaliyet göstermeleri teşvik edilmektedir.

Diğer taraftan, önerenin açıklama kısmında söz konusu edilen elektrik kesintileri nedeniyle cihazların bozulduğu hususlarına yönelik olarak ise; Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 29. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Müşteri hizmetleri merkezlerine yapılan başvurulara ilişkin olarak ilgili tüzel kişiler tarafından öngörülen işlem hakkında başvuru sahibi ile ilgili tüzel kişi arasında bir anlaşmazlığın söz konusu olması halinde; başvuru sahibi tarafından Kuruma, ancak öngörülen işlemin ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla başvurulabilir. Kurum, gerekli gördüğü hallerde inceleme yapar veya yaptırır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, müşteri şikayetlerinin, öncelikle dağıtım ve perakende satış faaliyetini yürüten tüzel kişiye iletilmesi, çözüm sağlanmaması veya cevap verilmemesi halinde şikayetlerin mevzuata aykırılık iddiasıyla bu aykırılıkların giderilebilmesini teminen Kuruma iletilmesi gerekmektedir.