

7/227

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1553

19 Ocak 2011

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-227)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 06.10.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-21536 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Erdal AKSÜNGER'in tarafıma tevcih ettiği 7/227 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :
TBMM Başkanlığı Başbakanlık

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL AKSÜNGER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/227)**

Sorular 1-4:

27 Temmuz 2011 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesi, Aktepe mahallesinde dere yatağı üzerindeki köprünün demir parmaklıklarına tutunduğu sırada elektrik akımına kapılan Fırat Kaya, bir hafta tedavi gördüğü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde 03.08.2011 tarihinde hayatını kaybetti. Fırat Kaya'nın dere yatağından çıkmak için köprünün demir parmaklıklarına tutunduğu, bu sırada köprü demirlerinin bitişinden geçen elektrik kablolarındaki kaçak yüzünden hayatını kaybettiğini iddia ediliyor. Buna göre:

-Olayın geçtiği İzmir Gaziemir İlçesi, Aktepe mahallesi dere yatağının üzerindeki köprünün demir parmaklıklarında meydana gelen elektrik kaçağının nedeni nedir?

- Bu güne kadar bu bölgede elektrik kaçağının olduğu ile ilgili, hem 186 arıza hattına, hem de ilgili kuruma, hangi tarihlerde kaç şikayet gelmiş, bu şikayetlerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

-Aynı yerde daha öncede başka çocukların da elektrik akımına kapıldığı ile ilgili vatandaşlar tarafından Gediz A.Ş 'ye şikayetler gelmiş midir? Gelen ihbarlarla ilgili olarak hangi işlemler yapılmış, hangi önlemler alınmıştır?

-Yaşanan bu olayla ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlar hakkında Bakanlığınız olarak hangi işlemleri yapacaksınız?

Cevaplar 1-4:

Söz konusu olay ile ilgili olarak Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden alınan yazılı cevapta; "Gaziemir ilçesi, Aktepe mahallesi 118/4 sokak üzerinde bulunan dere geçişine 2008 yılında projesine ve yönetmeliklere uygun olarak tesis edilen saç kanal ve polietilen boru içinden ayrı ayrı geçirilen AG ve OG hattındaki AG kablosunun izolasyon patlağı sonucu elektrik kaçağı oluşmuştur. Gaziemir İşletme Müdürlüğü ve 186 Haberleşme Merkezi kayıtlarında yapılan incelemelerde olayın meydana geldiği tarih öncesinde herhangi bir ihbar kaydına rastlanmamıştır.

Yine, Gaziemir İşletme Müdürlüğüne ve 186 Haberleşme Merkezine aynı yerde daha öncede başka çocukların elektrik akımına kapıldığına dair bir şikayet gelmediği" ifade edilmektedir.

Önergeye konu olay gereken incelemenin yapılması ve gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmiştir.