

7-1031
(GK.53)

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

1101/2011

SAYI : B050MAH065000/986
KONU: 7/1031 Esas Nolu
Yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:a)TBMM Başkanlığının 21/11/2011 ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1031-46625 sayılı yazısı.
b)Başbakanlığın 25/11/2011 tarihli 3813 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Atilla KART'ın 7/1031 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak,
Konya Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

GÜNLÜ
12/12/2011

Sayı : B.05.4.VLK.0.42.07.00-610-12152
Konu : 7/1031 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

- İlgi : a) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01.12.2011 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/29637 sayılı yazısı.
b) Başarakavak Belediye Başkanlığının 07.12.2011 tarih ve 463 sayılı yazısı.
c) İller Bankası A.Ş. Konya Bölge Müdürlüğünün 07.12.2011 tarih ve 2186 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın 7/1031 sayılı yazılı soru önergesine Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere, önergede yer alan sorularla ilgili olarak;

1- a) Başarakavak Beldesinin içme suyu şebekesinden Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her üç ayda bir su numunelerinin alındığı, alınan bu numunelerin Konya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne analizlerinin yaptırıldığı ve içme suyu şebekesinden kaynaklı bugüne kadar belediyeye ulaşmış bir raporun bulunmadığı,

b) İçme suyu şebekesinde asbest borularında meydana gelen patlak ve arızalarda asbest borularının imalatı olmadığından sıkıntı çekildiği,

c) Belediye bütçesi yeterli olduğu zaman söz konusu boruların değiştirilmesinin planlandığı ilgi (b) yazı ile,

2- a) 1916 yılından itibaren dünyanın birçok ülkesinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan asbest çimentolu (AÇB) boruların, ülkemizde TS-102 standardına göre üretildiği, söz konusu belde içme suyunda olduğu gibi birçok yerleşimin içme suyu isale ve şebeke hatlarının teşkilinde kullanıldığı, İller Bankasınca herhangi bir yerleşim yerinin içme suyu projesinin "22 Nisan 1985 tarih ve 18733 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehir ve Kasaba İçme Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik" çerçevesinde 35 yıl sonraki toplam içme suyu giderlerine göre projelendirildiği, söz konusu yönetmelikte iletim hattında kullanılan AÇB borularının 50, şebekede kullanılan AÇB borularının ise 40 yıl ömür süresi üzerinden amortisman hesaplarının yapıldığı,

b) 2000 yılına kadar, gününün teknolojisi esas alınarak özellikle Ø 100 mm. Çap üzerindeki içmesuyu isale ve şebeke hatlarında, genellikle AÇB borusunun kullanıldığı, konu ile ilgili bu Bölge Müdürlüğünce hazırlanmış bir istatistik çalışmasının bulunmadığı, o dönemde yapılan içmesuyu tesislerinin bünyesinde yaklaşık %50 mertebesinde AÇB boru kullanıldığı,

c) 2000 yılından sonra AÇB boru üretiminin yapılmadığı, içmesuyu tesislerinde AÇB boru kullanan belediyelerin, hatlarında meydana gelen arızaların bakım ve onarımında yedek parça bulamadıklarından tesislerinin yenilenmesinin İller Bankasından istendiği,

Bu kapsamda Belediyelerden gelen taleplerin belediyelerin mali durumu göz önünde bulundurularak PVC, PE veya CTP borularla yenilendiği ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.42.07.00-610-12152
Konu : 7/1031 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

GÜNLÜ
12/12/2011

Aydın Nezih DOĞAN
Vali

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.