

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-4008

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 525

06 Mart 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-4008)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 20.02.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-49003 sayılı yazısı.

Adıyaman Milletvekili Sayın Dr. Salih FIRAT'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4008 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. SALİH FIRAT'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/4008)

Soru :

Türkiye'de enerji konusunda dışa bağımlı hale getirildiğimiz durumun sonucu ülkemizin her yöresinde bu aylarda elektrik kesintilerinin olduğu, enerji eksikliğinden doğan sıkıntıların yanı sıra da yolların kapalı olması vatandaşların yaşam koşullarını iyiden iyiye zorlaştırması ve de Adıyaman-Gerger ilçemizde söz konusu eksikliklerin daha çok hissedildiği haberleri yerel ve ulusal basınımızda yer almaktadır.

Bu nedenle;

-Adıyaman-Gerger ilçemizde 20 gündür, elektriklerin olmaması nedeniyle yaşam koşullarının zorluğu vatandaşlarımızı perişan etmektedir. Bu haklı talebini giderecek ne gibi çalışmalar yapacaksınız?

Cevap :

Söz konusu hususa yönelik olarak AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı cevapta özetle; "Olağanüstü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekelerinde aşırı buzlanmadan direk yıkılması ve iletken kopması şeklinde kalıcı arızalar ve hasarlar oluşmuştur. Bu arızalardan Gerger ilçesi de etkilenmiştir. 31.01.2012 gecesi saat 00³⁰'da ilçe merkezi ve kırsalında ilçe genelini besleyen Kahta TM Çıkışlı Gerger Fideri arızadan açmıştır. Yapılan tespitte Karadut bölgesinde 5 adet direğin yıkıldığı, köylerde ise 18 adet OG ağaç direğin yıkılması sonucu elektrikler kesilmiştir. Yıkılan direklerin mahalline kadar olan bölgeye her iki taraftan 01.02.2012 günü saat 12⁰⁰'de elektrik verilmiştir. Yıkılan direklerin mahalline ulaşımın olmaması nedeniyle alternatif bir güzergahtan 34 direklik 4 km Enerji Nakil Hattı (ENH) yapılmıştır. Bu hattın yapımından sonra yıkılan direklerin bulunduğu kırsal kesimdeki yerleşim yerlerine ise; 06.02.2012 günü saat 18⁰⁰ elektrik verilmiştir.

Aynı zamanda ilçe merkezimizi besleyen diğer ring hattı olan Karakaya TM-Gerger Fideri'de 31.01.2012 Tarihinde saat 01¹³ de açmıştır. Kar aracıyla yapılan tespitte 4 noktada iletkenlerin kopmuş olduğu görülmüştür. Ekiplerimiz Karakaya-Gerger ENH'da bu arızalara müdahale ederek Gerger ilçe merkezine 03.02.2012 tarihinde saat 14⁰⁰'de (yaklaşık 2,5 gün sonra) elektrik verilebilmiştir. Diğer taraftan can ve mal emniyeti açısından elektrik şebekelerinin beslenmesi kontrollü olarak yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Ekonomik ömrünü doldurmuş köy elektrik tesisleri yatırım projesi kapsamında yenilecektir. OG ve AG dağıtım hatlarımıza arıza onarım ve bakım ekiplerimize takviye ekipler ve araçlar ilave edilerek mümkün olan en kısa süre içerisinde arızalara 24 saat esasına göre müdahale edilmiştir."denilmektedir.