

7-5239

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 455

09 Nisan 2012


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-5239)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.03.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-56561 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5239 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/5239)**

Sorular 1, 2:

-Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geceleri periyodik olarak, elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bu kesintilerin sebebi nedir?

-Kesintilerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevaplar 1, 2:

Diyarbakır ili, Sur ilçesine 154 kV Diyarbakır 2 TM'den 34,5 kV Fider 11, Fider 12 ve Fider 14 üzerinden elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevapta özetle; "Söz konusu ilçede 17.03.2012 tarihinde Melikahmet ve Turistik caddelerini besleyen ana hattın Ofis ile Eski sebze hali arasında kalan kısımdaki yer altı kablolarının arızalanması sebebiyle arızalanan kabloya ait yük diğer alternatif hatta aktarılmıştır. Aktarma yapılan hattın aşırı yüklenmeye maruz kalmasından dolayı hat üzerinde bulunan gruplar arasında dönüşümlü enerji verilmesi sağlanmıştır. Arızalanan yer altı kablosu, yer altı kablo test cihazı ile test edilerek farklı dört noktada arıza tespitleri yapılmış ve ancak 21.03.2012 tarihinde tamamen arıza giderilmiş olup tüm sisteme enerji verilmeye başlanmıştır. Bunun dışında TEİAŞ'a bağlı indirici trafo merkezlerinde bulunan 154/34.5 KV'luk güç trafolarının da aşırı yüklenmeye maruz kalmasından dolayı da kesintiler yaşanmıştır. Arızalar giderilmiş olup mevcut durumda herhangi bir kesinti bulunmamaktadır.

Arızalanan kablo ile ilgili çözüm önerileri konusunda TEİAŞ ve Şirket Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış, TEİAŞ ile ilgili olarak Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde Şükürlü köyü mevkiinde Diyarbakır-1 Trafo Merkezinin kurulması istenmiş, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yapılacak olan Trafo merkezinin tamamlanmasıyla beraber şehre güneyden (Çarıklı- Mardinkapı-2 Taktik Hava Kuv. Kom.) yeni hatlar yapılarak Suriçi-Şehitlik ve Gazi caddesine enerji verilmesi sağlanacaktır. Diyarbakır-4 Trafo Merkezindeki mevcut trafolarla ilave olarak bir adet 154/34.5 KV'luk 100 MVA gücünde trafo kurulması talep edilmiştir. Trafonun kurulması durumunda mevcut trafoların yüklerinin aktarılmasıyla aşırı yüklenme olayı ortadan kalkacaktır."denilmektedir. Yukarıda açıklanan hususlarda ilgili kurumlar çalışmalarına devam etmektedirler.