

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/6815
GK 167


SAYI : B050MAH065000/ 18132
KONU: 7/6815 sayılı yazılı
soru önergesi

67/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:TBMM Başkanlığının 15/05/2012 tarih ve 66205 sayılı yazısı.

Kastamonu Milletvekili Emin ÇINAR'ın 7/6815 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Kastamonu Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKİ:Kastamonu Valiliği yazısı (1sayfa)

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.37.07.00-610-4067
Konu : 7/6815 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi

29/05/2012

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 22.05.2012 tarihli ve 13601 sayılı yazınız.

Kastamonu Milletvekili Emin ÇINAR'ın 7/6815 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak İlimiz Azdavay Kaymakamlığının 28.05.2012 tarihli ve 698 sayılı yazısında;

"Yaz döneminde (3) aile ve kış döneminde (0) aile ikamet eden İlçemiz Gültepe Köyü Geriş bağlısına, 2000-2001 yıllarında mülga Köy Hizmetleri tarafından Devlet-Vatandaş işbirliği ile 30 m³ lük depo yapılmak suretiyle şebekeli içme suyu tesis edilmiştir. Ancak, küresel ısınmadan dolayı kaynak suyunun azalması ve suyun kireçli olması nedenleri ile, 4500 m.lik isale hattı boruları kireç tuttuğundan, içme suyu deposuna su gelmemektedir. Anılan bağlıya gelen içme suyu borularının değiştirilebilmesi için, Kastamonu İl Özel İdaresi'ne (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) 11/08/2011 tarih ve 250 sayılı yazı yazılarak, gerekli etüdünün yapılması ve yaklaşık maliyetinin çıkarılması talep edilmiş, alınan 26/09/2011 tarih ve 8345 sayılı cevabi yazıda "...mahallinde yapılan incelemede 2000 yılında getirilen suyun azaldığı, mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamadığı, kısa sürede içme suyunun kireçli olması nedeniyle, içme suyu borularının tekrar tıkanacağından dolayı tesisin yenilenmesinin Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmemektedir. Mahallenin içme suyu tesisine kavuşturulması için Evlek-Kayabaşı-Kırmacı ve Gültepe adı altında yapılan proje çalışmasının uygulamaya konulması gerekmektedir" denildiğinden, kireç tutan isale hattı boruları değiştirilememiştir.

Yukarıda yapılması önerilen grup içme suyunun yaklaşık maliyeti ise 450-600 bin civarında olduğundan, ödenek yetersizliğinden 2012 yılı programına alınamamış olup, anılan bağlının içme suyu sorunu, 2007 yılında Evlek Köyü Kadioğlu bağlısına getirilen içme suyuna ait depodan, Geriş bağlısındaki depoya Devlet-Vatandaş işbirliği ile yapılacak bir çalışma ile su verilmesi yoluna gidilerek çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır." denilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erdoğan BEKTAŞ
Vali

EK :

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.37.07.00-610-4067
Konu : 7/6815 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi

29/05/2012

1-Yazı Örneği (2 Sayfa)

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

Kastamonu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.ÖZDEMİR
Telefon: (366)212 73 78 Faks: (366)212 73 78
e-posta: mahallidareler@kastamonu.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

T.C.
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı : M.03.7.İÖİ.0.21.00.00-755.01-...⁸³⁴⁵
Konu : Gültepe Köyü Geriş Mahallesi İçme Suyu

26 Eylül 2011

AZDAVAY KAYMAKAMLIĞI
(Köylere Hizmet Götürme Birliğine)

İlgi: 11.08.2011 tarih ve 250 sayılı yazınız

İlgi yazınızda İlçenize bağlı Gültepe Köyü Geriş Mahallesi 2000-2001 yılları Mülga Köy Hizmetleri tarafından Devlet vatandaş işbirliği ile Geriş Mahallesi içmesuyu tesisi yapılmıştır.

Yapılan tesisin içmesuyu hattı borularının kireç bağlaması nedeniyle tesisin çalışmadığı ve mahallenin içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için yaklaşık maliyetinin hazırlanması talep edilmiştir.

Mahallinde yapılan incelemede 2000 yılında getirilen suyun azaldığı mahallenin içmesuyu ihtiyacını karşılamadığı, kısa sürede içmesuyunun kireçli olması nedeniyle içmesuyu borularının tekrar tıkanacağından dolayı tesisin yenilenmesi Müdürlüğümüzce uygun müteala edilmemektedir.

Mahallenin içmesuyu tesisine kavuşturulabilmesi için Evlek-Kayabaşı-Kırmacı ve Gültepe grubu adı altında yapılan proje çalışmasının uygulamaya konulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili hazırlanan inceleme raporu yazınız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

Sıdkı ZEHİN
Vali
Vali Yardımcısı

EK :

1-İçmesuyu İnceleme Raporu (1 Sayfa)

4179
K.H.G Birliği

29/09/2011

Kaymakam V.

**KASTAMONU İLİ AZDAVAY İLÇESİ GÜLTEPE KÖYÜ GERİŞ
MAHALLESİNE AİT İÇMESUYU İNCELEME RAPORU**

Azdavay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 11.08.2011 tarih ve 250 sayılı yazılarına istinaden mahallinde yapılan inceleme neticesinde ;

KÖYÜN MEVCUT İÇMESUYU DURUMU :

Gültepe Köyü Geriş Mahallesi envanter kayıtlarımızda şebekeli olarak 7 hane 5 kişi (2010 Yılı) teşekkül etmiştir.

Ormaniçi menba 1965 yılında 1" lik J.Ç. 4500 mt. boru ile mahalle içine yapılan bir adet 5 M3 lük depolu çeşmeye isale edilmiştir.

Mevcut tesis 2000-2001 yıllarında Mülga Köy Hizmetleri tarafından Devlet vatandaş işbirliği ile isale hattı 25/32 PVC 10 atü 4500 mt. boru ile yenilenmiş ve mahallenin üst kotuna yapılan 30 M3 lük gömme depoya bağlanmıştır. Depodan sonra mahalle içine 50/63 PVC 10 atü 650 mt. şebeke borusu döşenerek mahalle şebekeli tesise kavuşturulmuştur.

15.09.2010 tarihinde mahallinde yapılan incelemede mahalleye Isale edilen menbanın küresel ısınmadan dolayı veriminin azalması ve mevcut suyun kireçli olması nedeniyle isale hattı içmesuyu borusunun yer yer tıkalı olduğu ve tesisin çalışmadığı tespit edilmiştir. Mevcut içme suyunun yetersiz kalması ve içmesuyunun kireçli olması nedeniyle yeni döşenecek içmesuyu borularını kısa sürede tekrar tıkanacağını göz önüne alınarak tesisin yenilenmesi Müdürlüğümüzce uygun müteala edilmemektedir.

Orman içi menba 15.09.2010 tarihinde $Q=0.060$ lt./sn. ölçülmüştür.

Gültepe Köyü Geriş Mahallesinin içmesuyu tesisine kavuşturulabilmesi için 2010 yılında Evlek-Kayabaşı-Kırmacı ve Gültepe grubu adı altında yapılan proje çalışmasının uygulamaya konulması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

HAZIRLAYAN _____ :

TETKİK EDEN _____ :

Yunus KURT
Sürveyan

Baha GÖKSU
Sürveyan

Mehmet KONCAOĞLU
Köy Tes.Tekn.

Nedim KÜKREK
İçmesuları Serv.Şf.

UYGUNDUR

23/09/2011

Şükrü DEMİRBAĞLI
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

T.C.
AZDAVAY KAYMAKAMLIĞI
Azdavay Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı :M.37.9.AZK.0.00.00.00-610-698
Konu :Soru Önergesi

28/05/2012

KASTAMONU VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle, Kastamonu Milletvekili Sayın Emin ÇINAR tarafından TBMM Başkanlığına verilen 7/6879 esas no.lu soru önergesinde, İlçemiz Gültepe Köyü Geriş bağlısı içme suyu sorunu hakkında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Yaz döneminde (3) aile ve kış döneminde (0) aile ikamet eden İlçemiz Gültepe Köyü Geriş bağlısına, 2000-2001 yıllarında mülga Köy Hizmetleri tarafından Devlet-Vatandaş işbirliği ile 30 m³ lük depo yapılmak suretiyle şebekeli içme suyu tesis edilmiştir. Ancak, küresel ısınmadan dolayı kaynak suyunun azalması ve suyun kireçli olması nedenleri ile, 4500 m.lık isale hattı boruları kireç tuttuğundan, içme suyu deposuna su gelmemektedir. Anılan bağliya gelen içme suyu borularının değiştirilebilmesi için, Kastamonu İl Özel İdaresi'ne (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) 11/08/2011 tarih ve 250 sayılı yazı yazılarak, gerekli etüdünün yapılması ve yaklaşık maliyetinin çıkarılması talep edilmiş, alınan 26/09/2011 tarih ve 8345 sayılı cevabi yazıda "...mahallinde yapılan incelemede 2000 yılında getirilen suyun azaldığı, mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamadığı, kısa sürede içme suyunun kireçli olması nedeniyle, içme suyu borularının tekrar tıkanacağından dolayı tesisin yenilenmesinin Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmemektedir. Mahallenin içme suyu tesisine kavuşturulması için Evlek-Kayabaşı-Kırmacı ve Gültepe adı altında yapılan proje çalışmasının uygulamaya konulması gerekmektedir" denildiğinden, kireç tutan isale hattı boruları değiştirilememiştir.

Yukarıda yapılması önerilen grup içme suyunun yaklaşık maliyeti ise 450-600 bin civarında olduğundan, ödenek yetersizliğinden 2012 yılı programına alınamamış olup, anılan bağlının içme suyu sorunu, 2007 yılında Evlek Köyü Kadioğlu bağlısına getirilen içme suyuna ait depodan, Geriş bağlısındaki depoya Devlet-Vatandaş işbirliği ile yapılacak bir çalışma ile su verilmesi yoluna gidilerek çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Osman DOĞRAMACI
Kaymakam
Birlik Başkanı

EK :

1 Adet Yazı ve Eki Rapor

28/05/2012 Birlik Personeli : H.S. TÜLEK

28/05/2012 Birlik Müdürü : A. KARAMEHMET

Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.Sevnur TÜLEK
Telefon: Faks:
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

T.C.
AZDAVAY KAYMAKAMLIĞI

Azdavay Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı :M.37.9.AZK.0.00.00.00-610-698
Konu :Soru Önergesi

28/05/2012

KASTAMONU VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle, Kastamonu Milletvekili Sayın Emin ÇINAR tarafından TBMM Başkanlığına verilen 7/6879 esas no.lu soru önergesinde, İlçemiz Gültepe Köyü Geriş bağlısı içme suyu sorunu hakkında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Yaz döneminde (3) aile ve kış döneminde (0) aile ikamet eden İlçemiz Gültepe Köyü Geriş bağlısına, 2000-2001 yıllarında mülga Köy Hizmetleri tarafından Devlet-Vatandaş işbirliği ile 30 m³ lük depo yapılmak suretiyle şebekeli içme suyu tesis edilmiştir. Ancak, küresel ısınmadan dolayı kaynak suyunun azalması ve suyun kireçli olması nedenleri ile, 4500 m.lik isale hattı boruları kireç tuttuğundan, içme suyu deposuna su gelmemektedir. Anılan bağlyı gelen içme suyu borularının değiştirilebilmesi için, Kastamonu İl Özel İdaresi'ne (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) 11/08/2011 tarih ve 250 sayılı yazı yazılarak, gerekli etüdünün yapılması ve yaklaşık maliyetinin çıkarılması talep edilmiş, alınan 26/09/2011 tarih ve 8345 sayılı cevabi yazıda "...mahallinde yapılan incelemede 2000 yılında getirilen suyun azaldığı, mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamadığı, kısa sürede içme suyunun kireçli olması nedeniyle, içme suyu borularının tekrar tıkanacağından dolayı tesisin yenilenmesinin Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmemektedir. Mahallenin içme suyu tesisine kavuşturulması için Evlek-Kayabaşı-Kırmacı ve Gültepe adı altında yapılan proje çalışmasının uygulamaya konulması gerekmektedir" denildiğinden, kireç tutan isale hattı boruları değiştirilememiştir.

Yukarıda yapılması önerilen grup içme suyunun yaklaşık maliyeti ise 450-600 bin civarında olduğundan, ödenek yetersizliğinden 2012 yılı programına alınamamış olup, anılan bağlının içme suyu sorunu, 2007 yılında Evlek Köyü Kadioğlu bağlısına getirilen içme suyuna ait depodan, Geriş bağlısındaki depoya Devlet-Vatandaş işbirliği ile yapılacak bir çalışma ile su verilmesi yoluna gidilerek çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Osman DOĞRAMACI
Kaymakam
Birlik Başkanı

EK :

1 Adet Yazı ve Eki Rapor

28/05/2012 Birlik Personeli : H.S. TÜLEK

28/05/2012 Birlik Müdürü : A. KARAMEHMET

Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.Sevnur TÜLEK
Telefon: Faks:
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr