

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Sayı : B050MAH065000/ 8377
Konu : 7/4563 sayılı esas nolu
yazılı soru önergesi

27/3/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 07/03/2012 tarihli ve 52572 sayılı yazısı.

Yozgat Milletvekili Sadir DURMAZ'ın 7/4563 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Yozgat Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKLER:
Yozgat Valiliği yazısı (4 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

standa

T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.0.66.07.00-610-~~Otomatik~~ 2084

21.03.2012

Konu :7/4563 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 13.03.2012 tarih ve 7156 sayılı yazınız.

Yozgat Milletvekili Sadir DURMAZ'ın 7/4563 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesiyle ilgili Yerköy Belediye Başkanlığından alınan 16.03.2012 tarih ve 151 sayılı cevabi yazısı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Necati ŞENTÜRK
Vali

EK :
4 sayfa

K-26.03.2012
13608
S-21.03.2012

T.C
YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : M.66.6.YER.5.11/2012/ 151
Konu : 7/4563 Esas nolu Yazılı soru Önergesi

16.03.2012

YERKÖY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mahalli İdareler Bürosu

İlgi: Yozgat Valiliğinin 15.03.2012 tarih ve 1914 sayılı yazısı.

İlgi yazıyla Yozgat Milletvekili Sadri DURMAZ'ın 7/4563 Esas nolu yazılı soru önergesinin incelenerek cevabı istenilmektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Yüksek Okulu atık su tahliyesinin TOKİ hattındaki Kanalizasyon ağına bağlı olduğu, Afet Evleri Atık su borusunun 50-60 cm.lik borulara bağlandığı, Yüksek Okulun atık su tahliyesi için pompanın mevcut olduğu ancak mevcut kanalizasyon hattının bu yükü kaldıramadığı, Bu hattın Belediyemizce Arıtma Tesisine Kadar yeni bir hat yapılmasının uygun olacağı, Belediyemizin bu güne kadar bu işle ilgili neler yapıldığı sorulmaktadır.


Mevcut Kanalizasyon şebeke hattı Mevcut TOKİ dahil çevresinde bulunan Afet Evlerini kapsayacak şekilde 200'lük çaptaki borularla tahliyesi yapılmaktadır. Bu boru çapı daha fazla konut yükünü kaldıracak büyüklüktedir. TOKİ tarafından yapılan bu hat güzergahında bulunan Adalet Meslek Yüksek Okulunun Bodrum katı kot seviyesinin Kanalizasyon akar kot seviyesinin yakın olması ana hatta meydana gelen tıkanmalar meydana gelmesi neticesinde mevcut okulun bodrum katının su ile dolması olasıdır. Bunun en büyük sebebi Kanalizasyon ile binanın pis su giderinin Zemin Kat taban kotu seviyesine çıkarılması gerekmektedir.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih ve 300 sayılı yazısına istinaden Belediyemizce verilen 11.10.2011 tarih ve 543 sayılı cevabı yazımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

YERKÖY KAYMAKAMLIĞI Zurak Bürosu	
SAYI	
TARİH	16.03.2012
HAVALE EDİLEN KURUM	Mah. İdr. Bur.
KAYMAKAM	

Mehmet AGAOĞLU
Yerköy Belediye Başkanı



T.C.
YERKÖY
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

Sayı : M.66.6.YER.5.11/2011/ 543
Konu : Hizmet talebiniz hk.

11.10.2011

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

İlgi: 29.09.2011 tarih ve ...769-300 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun kanalizasyon probleminin tespiti ve giderilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu binanın bodrum katı kot seviyesinin kanalizasyon akar kot seviyesine yakın olduğu teknik personelimizce daha önceden tespit edilmiş olup; konu ile ilgili bilgi tarafınıza şifâen verilmiştir.

Ana hatlarda meydana gelen tıkanmalar ve olası sel baskınları sonucu belirtilen nedenden dolayı yüksek okul binasının bodrum katının su ile dolması olasıdır. Bu sorunun giderilmesi için öncelikle bodrum katına deşarj pompa sistemi kurulması ve bina pis su giderinin zemin kat taban kotu seviyesine çıkarılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kaya

Mehmet AĞAOĞLU
Belediye Başkanı

