



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/6265

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1002

09 Mayıs 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-6265)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 24.04.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-62666 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan YÜCEER'in tarafıma tevcih ettiği 7/6265 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN CANDAN YÜCEER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6265)**

Sorular 1-4:

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy beldesinde bulunan 5 bloktan oluşan 200 dairelik TOKİ konutlarının bulunduğu sitenin bahçesinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Siteye elektrik dağılımını sağlayan trafo, siteyi yapan firma tarafından geçici olarak konulmuştur ve bu trafo sitenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede değildir. Yaklaşık 130 kişinin şu anda ikamet ettiği site içerisinde 2008 yılında bir yurttaşımız bu yüksek gerilim hattına çarpılarak hayatını kaybetmiştir. Bu olayın ardından sitede yaşayanlar Belediye, Kaymakamlık ve TREDAS'a başvurmuş fakat yatırım yapıldığının söylenmesine rağmen hiçbir sonuç alınamamıştır. Sonuç alınamaması üzerine TOKİ konutları yakınındaki fabrikalar kendi imkanlarıyla gerilim hattını yer altına çekmişlerdir. Yer altından geçen hat sitenin girişine kadar gelmekte, sitenin içinde ise 3 tane yüksek gerilim direği bulunmaktadır. Bu durum sitede yaşayanları tedirgin etmekte ve buradaki insanlar her an bir kaza yaşanacak korkusuyla hayatlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle;

-Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı ve daha önce bu nedenle ölümlü bir kazanın yaşandığı TOKİ konutlarının içerisinde geçen yüksek gerilim hattıyla ilgili neden bir çalışma yapılmamıştır?

-Site yönetimi tarafından, yüksek gerilim hattının yer altına çekilmesiyle ilgili gerekli başvurular yapıldığı halde neden sonuç alınamamıştır?

-Firma bu projeyi uygularken gerekli yasal izinleri almış mıdır? Firmaya yaşam alanı içerisinde yüksek gerilim hattı geçirilmesi izni kim tarafından verilmiştir?

-TOKİ Konutlarının içerisindeki yüksek gerilim hattının yer altına çekilmesi için daha kaç tane kaza yaşanması beklenmektedir?

Cevaplar 1-4:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "Bahse konu enerji nakil hattı Fider 2-Çorlu 2 enerji nakil hattı (ENH) olup henüz toplu konutların inşası başlamış iken Veliköy Sanayi Bölgesi yapıldığında ilk kurulan fabrikalar tarafından yapılarak Şirketimize devredilmiş bir ENH'dır. Önergede TOKİ olarak adlandırılan toplu konutlar Belediye tarafından 2008 yılında bir inşaat şirketine yaptırılmış bulunulan konutlardır.

Enerji taleplerine verilen cevaplarda talepte bulunulan güç doğrultusunda teknik şartlar belirlenmektedir. Söz konusu toplu konutlar içerisinde bulunan ve kapasiteyi kaldırmadığı dile getirilen trafo gücü, ilgili konutlar henüz inşaat aşamasında iken siteyi yapan firmanın o anki şantiye ihtiyacını karşılamak üzere belirlenmiştir. Son durumdaki kapasitelerin karşılanması noktasında mevcut durumdaki şantiye aboneliği talebinin yerine ferdi aboneliklere geçilmeye başlanması ile birlikte toplam yükü kaldırabilecek proje gücüne uygun trafo seçilmesi sonucunda yatırım programı dahilinde yapılacak tesislerle mümkün olacaktır. Önergede bahsi geçen kazanın yaşanmış olduğu yer ilgili toplu konut arazisi içerisinde yer almamaktadır. İster Şirketimizce yapılmış isterse de üçüncü şahıslarca yapılarak Şirketimize devredilmiş olsun, Şirketimiz işletme ve bakım sorumluluğunda bulunan bütün hatlarda 'Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirlenen yatay ve düşey yaklaşım mesafeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak bilğimiz dışında mevcut hattımızın yakınına yapılan üçüncü şahıs tesislerinde Şirketimizce görüş alışverişinde bulunulmadan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gözetilmeden inşa edilen yapıların mevzuatta belirtilen yatay-düşey yaklaşım mesafelerini kurtarmadığı gibi durumlar tespit edildiğinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Adı geçen bölge, hâlihazırda ihale sürecinde olan ve 2012 yatırım programı kapsamında yenileme ve genişleme yatırımları gerçekleştirilmesi planlanan yerler arasında bulunmakta olup ENH ve trafo tesisinin 2012 yılı Eylül ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır" denilmektedir.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN CANDAN YÜCEER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6265)

Soru 5:

Bakanlığınız konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?

Cevap 5:

Önergede yer alan hususlar gereği için Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye gönderilmiştir. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yürürlükteki 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda elektrik dağıtım şirketlerini denetlemektedir. Özelleştirme süreci ile birlikte 2009 yılından sonra EPDK'ca dağıtım şirketlerinin daha etkin olarak denetlenmesi için; “Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik” ve “Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çıkarılmıştır. Uygulanan piyasa modelinin etkin olarak işlemesine yönelik olarak gereken yasal düzenlemeler yapılmakta ve buna bağlı olarak ikincil mevzuatlarda yürürlüğe konulmaktadır.