

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 757

09 Nisan 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-5240)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.03.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-56561 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5240 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/5240)**

Sorular 1, 2:

- Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde günde ortalama 4 saat elektrik kesilmektedir. Bu kesintilerin sebebi nedir?**
-Kesintilerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevaplar 1, 2:

Mardin ili, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine 154 kV PS 4, Nusaybin ve Kızıltepe TM'lerinden elektrik enerjisi sağlanmakta olup bu ilçelerde TEİAŞ iletim sisteminden kaynaklı her hangi bir arıza veya programlı çalışmadan ötürü bir kesinti söz konusu değildir.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevapta ise özetle; "Söz konusu ilçelerde yaşanan arızaların süre ve sayılarını azaltmak ve arızalardan etkilenen abone sayısını en aza indirerek müşterilere 24 saat sürekli kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisinin sunulması amacıyla arıza-onarım-bakım hizmetleri yüklenici marifetiyle yürütülmektedir. Ancak trafo merkezlerinde rutin olarak yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle programlı kesintiler yapılmaktadır. Kayıtlara göre, Kızıltepe ilçesindeki trafo merkezlerinde bakım çalışmaları nedeniyle son 1 ay içinde toplamda 12 saat elektrik kesintisi yapılmıştır. Midyat ve Nusaybin ilçesinde ise ferdi abone arızaları dışında programlı elektrik kesintisi yapılmamıştır." denilmektedir.