



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7 - 2598

G.K. 88

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610-9499
Konu: Soru Önergesi (7/2598)

28.02.2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM 16.01.2012 tarihli ve 42116 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Sayın Hurşit GÜNEŞ'in, Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajına çekilen boru hattına ilişkin, 7/2598 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK :
Cevabi yazı (1 sayfa)

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Eyrak doğrulama adresi: <http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=414003>

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HURŞİT GÜNEŞ'İN
7/2598 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Sapanca Gölü'nden, Yuvacık Barajı'na çekilen çelik boru hattının çapı kaç santimetredir?*

SORU 2. *Bu boru hattının su aktarım kapasitesi günlük kaç metre küptür?*

CEVAP 1-2. İsale hattı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek inşa edilmiş olup, çelik boru hattının 1300 mm çapında olduğu; dört adet pompa ünitesi yardımı ile toplam 2,4 m³/sn debi kapasitesindeki suyun terfi edildiği ve buna göre günde basılan su miktarının 207.000 m³ olduğu belirlenmiştir.

SORU 3. *Sapanca Gölü'nü besleyen akarsu sayısı kaçtır?*

CEVAP 3. Sapanca Gölü; 15'i kuzeyden, 10'u güneyden olmak üzere 25 akarsu tarafından beslenmektedir.

SORU 4. *Bu akarsuların kaç tanesi özel su şirketlerinin kullanımına verilmiştir?*

SORU 5. *Sapanca su havzası içerisinde son beş yıl içinde özel şişeleme şirketleri tarafından kaç metreküp su şişelenmiştir?*

CEVAP 4-5. Sorulan hususların, Bakanlığımızın görevleriyle alakası bulunmamaktadır.

