

Sayı : 64272063-610-495

07.01.2013


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14923)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101794 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Gürkut ACAR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14923 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRKUT ACAR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14923)

Sorular 1, 2, 3:

Kaş İlçesi'nde ve özellikle Kalkan Beldesi Çayköy başta olmak üzere Kaş'ın bütün köylerinde sık sık elektrikler kesilmektedir. Özellikle yağmur yağdığı anda elektrik kesintisi başlamakta, yağış dininceye kadar da kesinti sürmektedir.

Bölgede bulunan belediye başkanlarının Akdeniz EDAŞ yöneticileri ile yaptığı görüşmeler sorunu çözmemiştir.

Çünkü elektrik hatları yeterli olmadığı gibi, trafoların sayısı yetersiz ve Kalkan'da bulunması gereken "dinlendirici" yoktur.

Sadece yeni trafolar konularak sorunun çözülmemeyeceği uzmanlar ve belediye başkanları tarafından bildirilmiştir.

Daha önce gündeme getirdiğim gibi Antalya'nın Döşemealtı İlçesi ile bir çok bölgesinde de benzer sıkıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşın tahsilatlar yapılmakta, ancak hatların, trafoların yenilenmesi için gerekli yatırımlar yapılmamaktadır.

- Kaş bölgesinin elektrik hatlarının yenilenmesi, sistemin tümüyle ihtiyaca yetecek şekilde düzenlenmesi için gereken işlemler yapılacak mıdır?
- Halen bölgeyle ilgili hazırlanan bir proje var mıdır? Varsa ne zaman ihale edilecektir? Sorunu çözmek için nasıl bir yöntem düşünülmektedir? Maliyet ne öngörülmektedir?
- Kaş ile birlikte Döşemealtı ve köyleri ile Antalya'nın diğer bölgelerinde de yaşanan kesintilerin giderilmesi için daha ne kadar beklenilecektir? Antalya genelindeki elektrik kesintilerinin giderilmesi için ne kadar ödenek gereklidir? Bu miktar bulunamamakta mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan cevabi yazıda özetle; "Döşemealtı ilçesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne ait Akorsan 154/31.5kV trafo merkezinden yeni tek devre 477 MCM iletkenli Enerji Nakil Hattı ve ek tesisleri ihalesi 2.470.000 TL bedelle 2011 yılında yapılmıştır. Döşemealtı ilçesinde bulunan köyler için Akorsan trafo merkezi ile Duacı köyü arasında üç adet ana dağıtım binası ve 15 adet korumalı trafo köşkleri yapılmış ve devreye alınmıştır. Kınık, Sütleğen, Sahilpalamut, Karadağ, Çavdır, Gömbebayındır bölgelerinde toplam 1.658.000 TL ihale bedelli yatırım ve tesis işi 2012 yılı içinde yapılarak tamamlanmıştır. Çavdır ve Çayköy için 265.000 TL bedelli müşterek yeni Enerji nakil hattı ve Çayköy için 160.000 TL bedelli Alçak Gerilim ve Orta Gerilim köy dağıtım projeleri hazırlanmış olup 2013 yılı yatırım programında ihaleleri yapılacaktır. Lengüme-İkizce Enerji Nakil Hattı'nın 13 km'lik 33kv 3/0 AWG hat ihalesi yapılmış ve tesis çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Kalkan-Akbel-Kınık 33kV 2x3/0 AWG 18 km hat, Kaş TM-Kasaba DM ve ENH 33kV 2x477 MCM 10 km hat, Kasaba DM-Dirgenler-Karadağ 33kV 3/0 AWG 22 km'lik Enerji Nakil Hatları olarak toplam 4.150.000 TL yatırım yapılması planlanmaktadır. Döşemealtı İlçe merkezi ile bağlı mahalle ve köyleri için 2013 yılında 5.000.000 TL'lik yatırım projesi uygulaması yapılacaktır. 2012 yılında Antalya ili için yaklaşık 71 Milyon TL ödenek ayrılmış ve bunun tamamı tesis yatırımlarına harcanmıştır. 2013 ile 2015 yılları arasında da 300 milyona tekabül eden bir yatırım öngörülmektedir. Bölgeye yapılan bu yatırımlar neticesinde kesintilerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir." denilmektedir.