

7-14182

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610 - 597

15 Şubat 2013

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14182)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/14182 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA’NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14182)**

Soru 1:

Balıkesir Bandırma ilçesinin Küleflı köyünün elektrik hatlarından kaynaklanan sorunlar köyde aralıklarla elektrik kesintilerine neden olmaktadır.

- Köy halkının mağduriyetinin giderilmesi için elektrik hattının yer altına alınması konusunda hangi girişimlerde bulundunuz?

Cevap 1:

Önergede yer alan söz konusu hususa ilişkin Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden alınan cevabi yazıda özetle; “Balıkesir Bandırma ilçesi Küleflı Köyü Enerji Nakil Hattı’nın periyodik bakımı 08.09.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Küleflı köyünde meydana gelen elektrik kesintisi, 08.12.2012 tarihinde Bandırma TM-II çıkışında XLPE kablo başlığının patlamasından kaynaklanmıştır. Yeraltı şebekelerine yönelik bir çalışma yapılmamaktadır.” denilmektedir.