

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610 - 2547


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-12604)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.11.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-94950 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/12604 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12604)**

Sorular 1, 2, 3:

Artvin İli Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde yapılan ve şuan çalışması devam Hidroelektrik Santrali (HES) 'den sonra sık sık Elektrik kesintileri meydana geliyor. Bu durum köy halkını oldukça rahatsız etmiş. elektrik kesintileri ve elektriğin gelip gitmesinden kaynaklı bir çok elektronik eşyaları bozulmuş ve tarafımıza bir çok şikayetler intikal etmiştir. Bu Bağlamda:

- Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Taşköprü köyündeki Elektrik kesintilerinin nedenleri iddia edildiği gibi HES'ler den mi kaynaklanmaktadır?
- HES inşaatından sonra başlayan bu sorunun çözümü için ne gibi çalışma yürütmeyi düşünüyorsunuz?
- Taşköprü köyü sık sık kesilen ve maddi kayıplara da neden olan Elektrik kesintilerinden ne zaman kurtulacaktır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Taşköprü Köyü, Dutlu Dağıtım Merkezi'nden enerji almaktadır. Hattın bakım çalışmaları tamamlanmış olup arıza bazlı kesinti sayısı oldukça azdır. Bölgede, Borçka-Gürcistan 380 kV Enerji İletim Hattı tesis çalışmaları ile Diyoban HES ve Papart HES bağlantı hatları çekilmesi sırasında programlı kesintiler yaşanmış ve bu kesintiler, kesintiden 48 saat önce yazılı, işitsel ve görsel basın aracılığıyla duyurulmuştur. Söz konusu hat çalışmaları bahse konu bölgede tamamlanmış olup planlı kesintiler yaşanmayacaktır." denilmektedir.