

13.07.2013


Sayı : 64272063- 610- 2401
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-28281)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 43452547-120.07-135492 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın tarafıma tevcih ettiği 7/28281 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN DURDU ÖZBOLAT'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/28281)**

Sorular 1, 3:

Afşin - Elbistan Termik Santrallerinden kaynaklı hava kirliliği nedeniyle, bölge halkı giderek büyüyen sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta, kanser yaygınlaşmaktadır. Kahramanmaraş'ta görülen kansere bağlı ölümler Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretmektedir. Santrallerin rehabilitasyonu için gerekli acil tedbirlerin alınmaması ve bölge halkının şikâyetleri karşısındaki ilgisiz tavır, insan yaşamını ve tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Özellikle Afşin ve Elbistan bölgesinde yaşayan yurttaşlarımız sokağa çıkamaz hale gelmiş, yaşlılar ve çocuklar ise hava kirliliğine bağlı çeşitli hastalıklarla pençeleşmektedir.

Bu çerçevede:

- Uzun yıllardır çözüme kavuşturulacağı söylenen hava kirliliğinin önlenmesi için bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?
- Ölümle sonuçlanan sağlık sorunları nedeniyle çaresiz durumda kalan bölge halkının yaşadığı sıkıntıların çözümü yönünde herhangi bir planlama yapılacak mıdır?

Cevaplar 1, 3:

Bölgede bulunan Afşin Elbistan A ve B Termik Santralının çevreye en az zarar verecek şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmektedir. Her iki santralde de elektrofiltreler devrededir. Stabil çalışma şartlarında B santralinde Baca Gazı Arıtma Sistemi de devreye alınmaktadır. Ayrıca santrallerde kömür – kül nakilleri esnasında tozumu önleyecek tedbirler alınmaktadır. Her iki santralin en çok etkileyeceği noktalarda üç adet NOX, SO₂ ve toz emisyonlarının ölçüldüğü istasyon vardır. Bu istasyonlarda sürekli ölçüm yapılarak online izlenmekte ve bu ölçüm sonuçları Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne haftalık olarak gönderilmektedir.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi, çevreye duyarlı bir şekilde elektrik üretimi ve çevre halkının daha kaliteli bir ortamda yaşaması için azami oranda gayret gösterilmektedir.

Soru 2:

Her bakımdan ömrünü tamamlamış olan A Termik Santralının rehabilitasyonu konusunda bir planlama yapılmış mıdır? A Termik Santralına "Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi" kurulacak mıdır?

Cevap 2:

Afşin Elbistan B Termik Santrali, Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ile birlikte ihale edilmiş ve yapımı gerçekleştirilmiştir. Afşin Elbistan A Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi yapım işi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı Yatırım Programında iz bedelle yer almakta olup tesisin yapımına başlanmamıştır. Afşin Elbistan A Termik Santrali ünitelerine Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri yatırımlarına başlanabilmesi için öncelikle santral ünitelerinin kazan ve elektrofiltrelerinde gerekli rehabilitasyon çalışmalarının bitirilmesi teknik bir gerekliliktir. Söz konusu rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra bahse konu tesisin yapımına başlanacaktır.