

Sayı : 64272063-610 6685
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-13947)


07 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13947 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/13947)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Artvin ili Ardanuç İlçesine bağlı Kızılcık köyünün elektrikleri devamlı kesilmektedir. Ağaçların ve bahçelerin içerisinde geçen elektrik telleri en hafif rüzgârda veya iklimsel koşullardan etkileniyor ve neticesinde elektrik kesiliyor. Çoğu zaman tehlike arz edecek durumlar da Kızılcık köyünde yaşanmaktadır.

Ayrıca köy içerisinde sokak lambalarının yetersizliği oldukça problem. Köyün aydınlatmalarındaki eksiklik ilgililere iletilmiş olmasına karşın, henüz bir çalışma yapılmadığını köy halkı tarafından dile getiriyor.

Yine yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkı defalarca yaylalarına elektrik istemelerine rağmen henüz sonuç alamamışlardır.

Bu Bağlamda;

-Kızılcık köyün de sık sık elektrik kesilmelerinin sebepleri nelerdir?

-Köy halkının mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?

-Köyün gece ışıklandırılmasının olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Kızılcık köyünün aydınlatmasını yapmayı düşünüyor musunuz?

-Kızılcık köyünün yaylasına elektrik bağlatmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bir takvim açıklar mısınız?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Ardanuç İlçesi Kızılcık Köyünde arıza kayıtlarımız incelendiğinde son 6 ay içerisinde 25 adet arızanın meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu arızaların 9 adedi sokak aydınlatması, 9 adedi elektrik arızası, 2 adedi iç tesisat arızası, 2 adedi şahısların ağaç kesmesi nedeniyle şebekeye zarar vermesi, 2 adedi direk yer değişimi talepleri ve 1 adedi şahıs borcundan dolayı elektrik kesilmesidir. Şebekemiz kaynaklı 9 adet arıza meydana gelmiş olup arızalara zamanında müdahale edilmiştir. Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında Kızılcık Köyü'nde sökülen armatürler Aydınlatma Yönetmeliğine uygun yerlere tesis edilmiştir. Şirketimiz "Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik" de yer alan tedarik sürekliliği ve teknik kaliteye ilişkin kriterleri sağlamak amacıyla yaylalarda yapılacak olan yatırımları 2015 yılı sonrasında planlamaktadır." denilmektedir.