

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/10019

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 2134

05 Kasım 2012


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-10019)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 02.10.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-86735 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10019 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10019)**

Sorular 1, 2:

Bölgede yaşanan sık elektrik kesintileri ve dalgalanmalar nedeniyle halk birçok anlamda mağdur olmuştur. Yoğun sıcaklıkların yaşandığı Ramazan günlerinde başta klimalar olmak üzere birçok araç ve gereç yanmıştır. Bunun yanı sıra üreticilerin üretim faaliyetleri aksamış ve ciddi zararlar meydana gelmiştir. Buna göre:

- Kesinti ve dalgalanmalar sırasında özel ve tüzel kişilerin uğradıkları zararlar nelerdir? Bakanlık olarak bir zarar tespitine gidilmiş midir?
- Bu zararlar Bakanlık tarafından karşılanacak mıdır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "Yaz aylarında tarımsal sulamadan kaynaklı aşırı enerji talebi ve kaçak enerji kullanımına bağlı olarak dağıtım ve iletim şebekesinde aşırı yüklenmeler meydana gelmektedir. Bu durum sistemde gerilim dalgalanmalarına yol açmaktadır. Söz konusu sorunun çözümü amacıyla dağıtım ve iletim sistemine yönelik yatırımlara devam edilmektedir. Oluşan zararın tazmini ile ilgili, abonelerin başvurusu üzerine gerekli tespit ve incelemelerin sonucunda ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır." denilmektedir.