

T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

09 Ocak 2013

**Sayı** : 64272063-610 - 05

**Konu** : Yazılı Soru Önergesi (7-12883)

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi** : TBMM Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-95951 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/12883 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Taner YILDIZ**  
**Bakan**

**EK :**

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN. UĞUR BAYRAKTUTAN'IN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI  
(7/12883)

**Sorular 1,2,3,4:**

Artvin ili Ardanuç İlçesine bağlı Cevizli köyünün elektrikleri devamlı kesilmektedir. Ağaçların ve bahçelerin içerisinden geçen elektrik tellerinin en hafif rüzgarda veya iklimsel koşullardan etkilenip elektrik kesiliyor. Çoğu zaman tehlike arz edecek durumlar yaşanıyor.

Ayrıca köy içerisinde sokak lambalarının yetersizliği oldukça problem. Müracaatlara rağmen belirli kişilere hizmet verip, talepleri yerine getirilirken köy halkının gelenine bu hizmet sunulmuyor. Karanlıktan dolayı geceleri köy de bir yerden bir yere gidilmiyor.

Bu bağlamda;

- Cevizli köyün de sık sık elektrik kesilmelerinin sebepleri nelerdir?
- Köy halkının mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?
- Köyün gece ışıklandırılmasının olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Cevizli köyünün aydınlatmasını yapmayı düşünüyor musunuz?

**Cevaplar 1,2,3,4:**

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Ardanuç ilçesi Cevizli Köyü ortalama 70 aboneli olan bir köy olup köyde son 6 ay içerisinde 26 adet arıza meydana gelmiş olup 9 adedi sokak aydınlatması, 8 adedi alçak gerilim arızası ve 9 adedi yüksek gerilim arızasıdır. Gelen ihbarların oluştuğu gün giderilmeyen arıza bulunmamaktadır.

İlgili köyün enerji aldığı Aşağı Irmaklar ENH'da bakım yapılmıştır. Bakım çalışmaları sırasında ekibimiz ve ağaç kesim işinin ihale edildiği RM elektrik firması tarafından bölgede ağaç kesimi yapılmıştır. Bakım çalışmaları sonrasında 18.10.2012 tarihi itibarıyla köyde enerji kesintisi yaşanmamıştır.

Cevizli Köyü'nün sokak aydınlatma şebekesinde ağırlıklı olarak 11W armatür bulunmakta olup armatürlerin 70W armatürler ile değişim işlemleri devam etmektedir. Sokak aydınlatmaları kapsamında yapılan tüm çalışmalarda özel aydınlatmalar (şahıs aydınlatması) sökülerek armatürler Aydınlatma Yönetmeliğine uygun yerlere takılmaktadır." denilmektedir.