

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-586

15 Şubat 2013

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-13960)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/13960 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/13960)**

Sorular 1, 2:

Balıkesir'in Bandırma İlçesinin Kuşcenneti köyünün Milli Parkımıza yakın olması nedeni ile göçmen kuşların köy elektrik direklerine çarpması ile köyümüzde her gün 1 saat kadar elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

- Köy Halkının mağduriyetinin giderilmek adına Kuşcenneti köyünün köy elektrik tellerinin yeraltına alınarak bu problemin giderilmesi adına bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
- Köy halkının mağduriyetinin gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan hususlara ilişkin Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan cevabi yazıda özetle; "Kuşcenneti Milli Parkı enerji nakil hattı 04.10.2012 tarihinde yeraltına alınmıştır. Kuşcenneti Köyü enerji nakil hattında gerekli olan kontrollerin yapılarak söz konusu bölgede enerji kesintilerinin asgariye düşürülmesine yönelik bakım çalışmaları 06.09.2012 ile 09.11.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen arızaların nedeni, Bandırma TM III Köyler Fideri kaynaklı hatbaşında orta gerilim sigorta atması olup arıza giderilmiştir." denilmektedir.