

7-14183

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Şubat 2013

Sayı : 64272063-610 - 596

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14183)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/14183 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA’NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14183)**

Soru:

Balıkesir Bandırma ilçesinin Adaören Köyünün elektrik trafosunun yetersiz olması köyde sık sık elektrik kesintilerine neden olmaktadır.

- Köy halkının mağduriyetinin giderilmesi için elektrik trafosunun yenilenmesi için hangi girişimlerde bulunacak mısınız?

Cevap:

Önergede yer alan husus ile ilgili olarak Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide; “Adaören köyü, Balıkesir ili Dursunbey ilçesine bağlı olup köyün trafosu 34,5/0,4kV 100 kVA’dır. Sistemdeki trafoların puanttaki akım değerleri periyodik olarak ölçülmektedir. Adaören köyünün 2012 yılı Temmuz ayındaki puant akım değeri 55A ve 2012 yılı Aralık ayındaki puant akım değeri 67A’dır. Bu değerler, 144 Amper akımı olan 100 kVA’lık trafonun yeterli olduğunu göstermektedir. Söz konusu elektrik kesintileri, enerji nakil hatlarındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılan programlı elektrik kesintileridir. Ayrıca 28.12.2012 tarihinde köy şebekesinde gerilim dalgalanması olduğu tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılmış ve sorun giderilmiştir.” denilmektedir.