

15 Şubat 2013

Sayı : 64272063-610 - 895
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14553)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Bingöl Milletvekili Sayın İdris BALUKEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/14553 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SAYIN İDRİS BALUKEN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14553)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde elektrik kesintileri yurttaşları çileden çıkarırken, ilçenin tamamında sürekli kesintilerinin olmasından dolayı ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlar yanıyor. Havaaların karaması ile karanlığa bürünen ilçede yurttaşlar el feneri ve cep telefonlarının ışığı ile ancak yol alabiliyor. Birçok mahallede sokak aralarında elektrik tellerinin birbirine çarpması ile meydana gelen kıvılcımlar yurttaşların hayatlarına mal olacak tehlike arz etmektedir. Elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamamaktan yakınan esnaflar, öte yandan elektronik malzemelerinin yanması nedeniyle içinde bulunan gıda, araç ve gereçlerin de bozulması ile zarara uğradıkları yönünde şikâyetlerini belirtmektedir.

Bu bağlamda;

- Cizre başta olmak üzere Şırnak ve ilçelerin de bu kadar sık elektrik kesintisi yaşanmasının nedeni nedir?
- Elektrik kesintisinin sıklıkla yaşandığı mahallelerde bulunan trafolar mahallenin ihtiyacı olan elektriği karşılayacak kapasite midir?
- Bakanlığınız tarafından Şırnak ve ilçelerinde bulunan trafoların yenilenmesi ve artırılması konusunda bir çalışmanız var mıdır?
- Halkın alım gücünün düşük olduğu Cizre'de, halkın daha yüksek ücretle elektrik kullanmasına rağmen kaliteli hizmet alamamasının izahı nedir?
- 2011 ile 2012 yılları arasında Cizre'de kaç kez elektrik arızası yaşanmıştır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Konu ile ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide; "Şırnak il/ilçe ve bağlı belde/köylerde elektrik kesintileri olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olup arıza onarım ekipleri tarafından söz konusu arızalara süratle müdahale edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bölgede yüksek olan kaçak elektrik kullanımı, mevcut sistemde aşırı yüklenme olmasına ve elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olmaktadır. Mevcut hatları yenilemek ve/veya yeni tesis kurmak amacıyla programlı kesintiler yapılmakta ve bu çalışmalar kamuoyuna duyurulmaktadır.

Periyodik olarak trafo güçleri hakkında saha çalışmaları yapılmakta ve tesis sıkıntısı olan ya da güç artışı yapılması gereken yerlerde ivedi olarak gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Böylece, elektrik kesintilerine neden olabilecek sorunlar önceden tespit edilerek çözümlenmektedir. Yeni tesisler için her yıl yatırım yapılmaktadır. Türkiye genelinde bütün aboneler için uygulanan birim fiyat aynıdır. Cizre'de 2011 yılında meydana gelen arıza sayısı 9450 adet ve 2012 yılında meydana gelen arıza sayısı 10329 adet'dir." denilmektedir.