

7-15212

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 457
Konu : Bolu Milletvekili
Tanju ÖZCAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

....../....../2013

11 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15/01/2013 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102792 sayılı yazınız.

Bolu Milletvekili Tanju ÖZCAN'ın Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/15212 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.


Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK:

-Cevap Yazısı (1 Sayfa)

BOLU MİLLETVEKİLİ
SAYIN TANJU ÖZCAN'IN
TBMM 7/15212 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AIT SORULAR VE CEVAPLARI

Bolu ilinde geçtiğimiz yıllarda yapılan su arıtma tesisine bağlı Gölköy Sarıcalar arası su ana isale hattında kullanılan boruların dayanıksızlığından dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İller Bankası tarafından onaylanan ilk Su Boru İsale Hattı Boru İhalesi gereğince su isale hattına dōşenecek boruların çelik boru olması öngör÷lmüştür. Fakat Bolu belediyesi tarafından projede yapılan bir deęişikle boru hattına çelik yerine CTP boru dōşenmiştir. CTP Borular basınca dayanıksız olduğundan ve dōşeme işlemi esnasında gerekli önlemler ve izolasyon tedbiri alınmadığından borular sürekli patlamaktadır. Bu durum bölge halkının can ve mal güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir.

SORULAR:

1-İller Bankası'nın onayladığı ihale kapsamında çelik boruların kullanılması öngör÷lürken, Bolu Belediyesi tarafından projede deęişiklik yapılarak CTP borular dōşenmesinin gerekçesi nedir?

2-CTP boruların bölge halkının can ve mal güvenliğini tehdit etmesine ve STK'ların boruların yarattığı zarara ilişkin tespitlerini ısrarla dile getirmesine rağmen, CTP boruların deęiştirilmesi konusunda bir çalışma yapmayı düşünmüyor musunuz?

3-İsale hattının yapımında proje deęişikliğine gidilmesi sonucunda proje bedellerinde herhangi bir deęişiklik yapılmış mıdır?

4-İsale hattındaki proje deęişikliğinin yol açtığı maddi zararın karşılanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için nasıl bir planlama yapmayı düşünüyorsunuz?

CEVAPLAR:

1,2-İsale hattı ilk tasdikli projede çelik boru kullanılması esasına göre düzenlenmiş iken yapım maliyetinin düşük olması, hidrolik yönden sürtünme kayıplarının az, ekonomik ömrünün uzun olması, çürümeye karşı katodik koruma (metalin su, hava yada toprak ile temas ettiğinde aşınmaktan korunması) gerektirmemesi, bakım ve işletim maliyetlerinin düşük olması gerekçeleriyle CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) boruya dönüştür÷lmesi doğrudan Bolu Belediyesince tercih edilmiş olup, bu şekilde uygulama yapılan tesiste yeniden çelik boruya dönüştür÷lmesi kararının yine Bolu Belediyesince verilmesi gerekmektedir.

3-İsale hattında proje deęişikliğine işin devamı sırasında gidilmemiş olup, ihale içme suyu tesisinde CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) boru kullanılması esasına göre yapılmıştır. Önceki soruda da açıklanan nedenlerle birlikte deęerlendirildiğinde CTP boru kullanımıyla göreceli olarak kamu yararı gözetilmiştir.

4-Tesisin işletme sorumluluğunun tamamen Bolu Belediyesine ait olması nedeniyle vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik önlemlerin de yine Bolu Belediyesince alınması gerekmektedir.