



Sayı : 64272063-610 - 689
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-13952)

07 Ocak 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13952 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Elektrik Üretim A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/13952)

Soru 1:

Çoruh Nehri ana kolu üzerindeki 10 adet barajlı santralin yıllık ortalama üretim miktarı kaç KWh(kilovat saat) tır?

Cevap 1:

Çoruh Nehri üzerindeki hidroelektrik santrallerin kurulu güçleri ile yıllık ortalama üretim miktarları aşağıda verilmiştir.

99 MW kurulu güce sahip Laleli Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 245 GWh,
54 MW kurulu güce sahip İspir Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 327 GWh,
84 MW kurulu güce sahip Güllübağ Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 285 GWh,
120 MW kurulu güce sahip Aksu Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 344 GWh,
222 MW kurulu güce sahip Arkun Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 788 GWh;
540 MW kurulu güce sahip Yusufeli Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 1705 GWh,
332 MW kurulu güce sahip Artvin Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 1026 GWh,
670 MW kurulu güce sahip Deriner Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 2118 GWh,
300 MW kurulu güce sahip Borçka Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 1039 GWh,
115 MW kurulu güce sahip Muratlı Hidroelektrik Santrali'nin üretimi 444 GWh.