

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

31.06.2013

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 2265
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-24724)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 14.06.2013 tarih ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.00 –
7/24724-213634 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 18.06.2013 tarih ve 31853594-610-2-4557-3269 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/24724 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Başkanlığı	Başbakanlık

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN LEVENT GÖK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/24724)

Sorular 1, 2, 3:

Basında da yer aldığı üzere, Mamak ilçesi Cengizhan mahallesinde yaklaşık bin yeni konutun sakinleri elektrik trafosu olmadığı için evlerine taşınamamaktadırlar. Taşınmış bulunanlar ise, mevcut trafodaki güç ve kapasite düşüklüğü nedeniyle sık sık ortaya çıkan arızalar yüzünden hayatın çekilmez hale geldiğinden şikâyetçi konumdadırlar.

Bu bağlamda;

- Yaklaşık iki yıla yayılan yeni yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılama üzere mevcut tarafa seçimi ve montajı neden yapılmamıştır?
- Yeni yerleşim yerlerindeki gelişmeleri izleyerek önceden önlem almak belediyenin ve ENERJİSA'nın görev alanına girdiğine göre, vatandaşların başvurularına rağmen uygun trafo tayini, yer seçimi, yer tahsisi ve trafo montajı sürecinde görevini ihmal edip yurttaşların mağduriyetine yol açan kuruluş hangisidir? Bu konuyu soruşturacak mısınız?
- Yurttaşların, kira ve borç ödemesinden kaçınmak için elektriği olmayan konutlarına yerleşmek zorunda kalmalarından sonra dahi gerekli Önlemleri almayan belediye ve ENERJİSA hakkında ne işlem yapacaksınız?

Cevaplar 1, 2, 3:

Önergede yer alan konulara ilişkin Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; “Mamak Cengizhan Mahallesi elektrik şebekesinin yeni enerji taleplerine cevap verebilmesi amacıyla mevcut 1.000 KVA'lık trafonun kapasitesinin 1.600 KVA olarak yeniden yapılması 2013 yılı yatırım planına dahil edilmiştir. Yatırımın gerçekleşmesi amacıyla trafo yerinin tahsisi için gerekli işlemler yapılmış olup yatırım projesinin sahada uygulanması aşamasına geçilmiştir. Kazının yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinde yapılacak değerlendirmenin ardından proje hayata geçirilecektir.” denilmektedir.