

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/20349
66:151

Sayı : 29416146-610-16152
Konu : 7/20349 esas no.lu yazılı soru önergesi

07.07.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11/04/2013 tarihli ve 118037 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ'nin 7/20349 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) binasının arşiv bölümündeki yangının kundaklama sonucu değil asma tavana monte edilen armatüre yapılan ark sonucu oluşan kıvılcımlardan kaynaklandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca tespit edilmiştir.

Gereğini arz ederim.


Efkân ALA
Bakan