

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/17839
60:119

Sayı : B050MAH065000/13061
Konu : 7/17839 esas nolu yazılı
soru önergesi

2.5/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 26/02/2013 tarihli ve 110092 sayılı yazısı.


Muğla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin DEMİR' in 7/17839 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Şanlıurfa İli merkez Yenice Mahallesindeki sokaklarda kanalizasyon ve diğer kirli sularla ilgili Şanlıurfa Belediye Başkanlığı tarafından Yenice Mahallesinde imara açılan bölgelerin altyapı (yol, su, kanal ve yağmur drenaj) projelerinin yapıldığı, söz konusu altyapı projelerine ait inşaat ihaleleri yapılarak, yüklenici firma tarafından çalışmaların devam ettiği,

Yenice Mahallesinde toplam 9 adet trafonun bulunduğu, söz konusu mahallede bulunan trafoların ihtiyaca cevap verecek düzeyde olduğu, ancak özellikle kış aylarında vatandaşların büyük çoğunluğunun ısınma ihtiyacını elektrikle sağladığı, elektrik tüketiminin fazla olduğu saatlerde zaman zaman aşırı yüklenmeden dolayı sigorta atmalarından kaynaklanan arızaların meydana geldiği, bölgede meydana gelen arızalara şehir arıza ekipleri tarafından zamanında müdahale edildiği ve elektriksiz kalan bölgelerde trafolar arasında yük dengelemesi yapılarak bölgenin enerji devamlılığının sağlandığı, Yenice Mahallesinde kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu, özellikle kış aylarında elektrik kullanımının yoğun olduğu dönemlerde kaçak servisi tarafından periyodik olarak gerekli denetimlerin yapıldığı ve aboneliksiz elektrik kullananların elektrikleri kesilerek kaçak kullananlara da cezai işlemlerin uygulandığı, söz konusu mahalledeki abonman sayısının 763 olduğu, bu mahalledeki vatandaşların kaçak elektrik kullananlar yüzünden elektriksiz bırakılarak cezalandırılmaları iddiasının söz konusu olmadığı,

Adı geçen mahallede bulunan 9 adet trafonun ihtiyaç olan elektriği karşılayacak güçte olduğu, söz konusu mahallenin yeni yapılaşması da dikkate alınarak bu bölgedeki enerji ihtiyacı için Şanlıurfa Dedaş İl Müdürlüğüne bağlı Proje Tesis Müdürlüğü tarafından ilave trafo tesislerinin yapılmakta olduğu, bu kapsamda Yenice Mahallesinde 2013 yılı Şubat ayında ilave 400 kVA' lık direk tipi yeni bir trafo tesisinin yapıldığı, Şanlıurfa merkez mahallelerinde bulunan trafoların yıllık bakım ve onarımlarına ilişkin denetimlerin şehir arıza servisi tarafından periyodik olarak yapılmakta olduğu ve ihtiyaç olması halinde trafoların yenilenmesi çalışmalarının yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan