

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610-1527
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-21043)


16 Mayıs 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 43452547-120.00-119587 sayılı yazısı.

Kars Milletvekili Sayın Mülkiye BİRTANE'nin tarafıma tevcih ettiği 7/21043 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN MÜLKİYE BİRTANE'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/21043)**

Sorular 1, 2, 3:

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı onlarca köyde elektrik sıkıntısı yaşanmaktadır. Köylerin hiç birine kesintisiz ve kaliteli elektrik verilmediği gibi birçok köyde elektrik kesintisi süreklilik arz etmektedir, yaşanmaktadır. Çiçekli, Körpınar, Görecek, Yolkorur, Sağbaş, Güvendik köyleri ile Yankıpınar'ın Güven mezarası elektriğin olmadığı yerlerden sadece bazılarındandır. Nitekim köylüler yıllardır elektrik sıkıntısı yaşamakta ve tüm şikâyet mekanizmalarını kullanmış olmalarına rağmen bu sıkıntılar giderilmemektedir.

Bu bağlamda;

- Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı çoğu köye elektrik verilmemesinin nedeni nedir? Mevcut teknik sıkıntının kaynağı nedir? Bu sıkıntıların giderilmemesinin nedeni nedir?
- Köylere sürekli ve kaliteli elektrik verilmesine yönelik Bakanlığınızın hâlihazırda bir çalışması var mıdır? Elektrik hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik bir çalışma yakın zamanda yapılacak mıdır?
- Kağızman ilçe merkezinde ve köylerde kişi başına düşen enerji miktarı nedir? Kağızman ilçe merkezi ile köylerde kişi başına düşen elektrik miktarının diğer illere göre oranlanması ne şekildedir? Kars ili ile Kağızman ilçesine verilen enerji miktarının düşük olmasının nedeni nedir?

Cevaplar 1, 2, 3:

Kağızman ilçesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)'ne ait 154/31,5 kV Kars TM'den 2 adet 31,5 kV'luk Eski ve Yeni Kağızman Fideri ile beslenmektedir. Kars TM'de 154/31,5 kV 2 adet 80/100 MVA Güç Trafosu mevcuttur. Eski Kağızman Fideri 2013 Mart ayında maksimum 2,9 MW ile yüklenmiştir. Yeni Kağızman Fideri ise 2013 Ocak ayında maksimum 5,4 MW ile yüklenmiştir. Her bir fiderden 10 MW yük çekilebilme kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca, TEİAŞ tarafından yeni tesis edilen Narinkale TM'de 154/31,5 kV 2 adet 50/62,5 MVA Güç Trafosu 07.03.2011 tarihinde devreye alınmıştır. Kağızman ilçesinin Narinkale TM'den de beslenebilme imkânı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan cevabi yazıda; "Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Çiçekli köyüne elektrik verilmiştir. Körpınar köyünün projesi de onaylanmış olup ihale aşamasındadır. Görecek, Yolkorur, Sağbaş ve Güvendik köylerinin şebekeleri onarıldıktan sonra elektrik verilecektir. Elektrik verilmesi için yerleşim yerlerinin en az 10 hane ve 50 nüfusa sahip olması, sürekli ikamet ediliyor olması, yerleşim biriminin köy veya köy bağılısı olduğunun tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması ve ilgili belgelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne verilmesi halinde elektrik şebekeleri, yatırım programı kapsamında değerlendirilecektir. Köylere sürekli ve kaliteli elektrik verilmekte olup, bu amaçla vardiya halinde arıza ekipleri çalıştırılmaktadır. Kağızman ilçesi ve köyleri enterkonnekte sistemden elektrik almaktadır ve düşük enerji alınması söz konusu değildir." denilmektedir.