



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610-1528
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-21044)

16 Mayıs 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 43452547-120.00-119587 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan TAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/21044 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ALTAN TAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/21044)**

Sorular 1, 2:

Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı Ağılıık köyünde bulunan elektrik trafoları sık sık yanmaktadır. 40 haneden oluşan ve yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Ağılıık Köyünün trafoları 50 Kilovat gücündedirler. Bu trafolar son bir yıl içerisinde 4 kez yanmış ve en son değişimden çok kısa bir süre sonra tekrar yanmıştır. Ağılıık köyü bir haftadır elektrik alamamaktadır. Köylüler bu durumdan son derece mağdur olmuşlardır.

Buna göre:

-Ağılıık köyüne verilen 50 Kilovatlık trafoların değiştirilerek daha da yükseltilmesi adına bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

-Son bir yılda 4-5 kez yanan trafo sorununu tamamen çözebilmek adına ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan konulara ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide; "Ağılıık köyündeki mevcut 50 kVA'lık trafo 100 kVA trafo ile değiştirilmiştir. Trafo gücünün artırılmasıyla söz konusu sorunlar çözülmüştür. " denilmektedir.