

Sayı : 64272063-610 - 254
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-12879)

2 s. 64272063-610

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-95951 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/12879 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12879)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Artvin ili Ardanuç İlçesine bağlı Akarsu köyünün elektrikleri devamlı kesilmektedir. Ağaçların ve bahçelerin içerisinde geçen elektrik tellerinin en hafif rüzgarda veya iklimsel koşullardan etkilenip elektrik kesiliyor. Çoğu zaman tehlike arz edecek durumlar yaşanıyor.

Ayrıca köy içerisinde sokak lambalarının yetersizliği oldukça problem. Köyün aydınlatmalarındaki eksiklik ilgililere iletilmiş olmasına karşın henüz bir çalışma yapılmadığını köy halkı tarafından dile getiriyor. Bu bağlamda;

-Akarsu köyünde sık sık elektrik kesilmelerinin sebepleri nelerdir?

-Köy halkının mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?

-Köyün gece ışıklandırılmasının olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Akarsu köyünün aydınlatmasını yapmayı düşünüyor musunuz?

-Elektrik hattının uzun olması elektrik kesintilerine sebebiyet vermektedir. Bu sıkıntının giderilmesi adına bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Ardanuç ilçesi Akarsu Köyü, ortalama 50 abonesi olan bir köy olup arıza kayıtları incelendiğinde son 6 ay içerisinde 8 adet arızanın meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu arızaların 4 adedi sokak aydınlatmalarında ve diğer arızalar alçak gerilim şebekelerinde görülen abone arızalarıdır. Alçak gerilim şebekelerindeki elektrik kesintilerinin bir tanesinden 8 abone ve diğerlerinden birer abone etkilenmiş olup ihbarın yapıldığı gün arızalar giderilmiştir. Akarsu köyünün sokak aydınlatma şebekesinde ağırlıklı olarak bulunan 2x11W armatürlerin 70W armatürler ile değişim işlemleri devam etmektedir." denilmektedir.