

Sayı : 64272063-610 *666*
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14918)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101794 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14918 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14918)

Soru 1:

2011 Kamu Yatırımları Programına göre Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi öngörülen Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcı Rehabilitasyon projesinin başlangıç değeri 4 milyon 350 bin TL olup bu proje için 2011 yılında 4 milyon 350 bin TL kaynak aktarıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu projenin 2011 yılında bitirilmiş olması gerekmektedir.

Ancak 2012 Kamu Yatırımları Programında bu proje için 2011 yılında aktarılan 4 milyon 350 bin TL'lik ödenek görünmemekte, proje için 2012 yılında sadece 2 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı ve projenin bitiş süresinin 2013 yılına uzatıldığı görülmektedir.

- Proje bitiş süresi ve aktarılan ödenek itibarıyla 2011 yılında bitmiş olması gereken 1998D070190 nolu Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcı Rehabilitasyon Projesi bitirilmiş midir?

Cevap 1:

1998D070190 proje numaralı "Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcıları Rehabilitasyonu" projesi söz konusu İşletmeler Grubunda 09D070406 proje numarası ile yer almakta olup santralin 3. ve 4. Ünitelerinin Elektrofiltre Rehabilitasyonu için verilen duruşta işletme imkânları ile bakım, onarım ve iyileştirmeler yapılması planlanmıştır.

Soru 2:

2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre bu proje neden hala devam etmektedir?

Cevap 2:

3. ve 4. Ünite elektrofiltre rehabilitasyonları için verilecek duruşta; 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcıları (luvo) Rehabilitasyonunun işletme imkânları ile yapılmasına karar verilmiştir. Elektrofiltre rehabilitasyonunun 2012 yılına sarkması nedeniyle bu proje de 2012 yılı programına alınmıştır.

Soru 3:

2012 Kamu Yatırımları Programında bu proje için 2011 yılında aktarılan ödenek neden görünmemektedir?

Cevap 3:

Proje, 2012 Yılı Yatırım Programında 4 Milyon 350 Bin TL proje tutarı, 2.00 Bin TL ödenek ile yer almıştır. İşletme imkânları ile bakım onarım ve iyileştirmelerin yapılmasına karar verildiğinden bu projenin ödeneği yine aynı santralimize ait "1-4. Üniteler İçin 2 Adet Bant Üstü Kalorimetre Sistemlerinin Rehabilitasyonu" projesine aktarılmıştır. Aktarma sonucunda proje ödeneğinin iz bedel olması nedeniyle görünmemektedir.

Soru 4:

Bu proje için 2013 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?

Cevap 4:

Proje kapsamındaki işler, işletme imkânları kullanılarak işletme bütçesinden yapılacağından, bu proje 2013 Yılı Yatırım Programında yer almamıştır. Bu nedenle bu proje için 2013 Yılı Yatırım Programından kaynak kullanılmayacaktır.