

13836

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 72492933-603-04

Konu : Sözlü Soru Önergesi Cevabı


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ - İNŞAAT VE ONARIM DAİRE
BAŞKANLIĞI EVRAK BİRİMİ
17.04.2013 - 14:25:52 -
72492933/755/5526
01293182

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 18/03/2013 tarihli ve 43452547-120.00-113625 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK tarafından verilen "Simav depreminde zarar gören Simav Devlet Hastanesine" ilişkin 7/18836 sıra sayılı **yazılı** soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.



Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EKLER :

EK-1 Önerge cevabı (4 sayfa)



Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK tarafından verilen " Simav'da depremde zarar gören Devlet Hastanesine" ilişkin 7/18836 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

Simav'da depremde zarar gören Devlet Hastanesine ilişkin olarak verdiğim 7/817, 7/4942 ve 7/12678 Esas No'lu soru önergeleri süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. Konuya ilişkin kamuoyu hassasiyetinin devam ettiği bilinmektedir. Kütahya İli Simav İlçesi merkez üssü olmak üzere 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen Simav Depremi'nin ardından " 150 Yataklı Simav Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve yataklı hasta bölümlerini içeren iki blokta Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet tarafından yapılan incelemeler sonucunda, binaların güçlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Ancak ödenek aktarılması talebiyle anılan üniversitenin raporunu Sağlık Bakanlığına gönderen hastane yönetiminin, "hastanenin güçlendirilmesi yerine yıkımını öngören resmi yazıyı alınca şoke oldukları" yönünde yerel medyaya yansıyan haberler bölge halkını da tedirgin etmiştir. Bakanlığınız yazısı üzerine boşaltılan hastane binalarının yerine yenileri yapılmadığı gibi, hasarlı binaların yıkım işlemleri de gerçekleştirilmemiştir. Bu konuyla ilgili olarak;

SORU 1- Bakanlığınızca Simav depreminden buyana geçen 2 yıla rağmen anılan hastane blokları için hazırlanan bilimsel raporlar gereğince güçlendirme yapılması yerine yıkım kararı verilmesinin sebepleri nelerdir?

SORU 2- Anılan hastane bloklarının güçlendirilmesi yönünde verilen bilimsel raporun, Bakanlığınızca dikkate alınmamasının gerekçesi nedir?

SORU 3- Anılan hastanede Bakanlığınızca ayrıca bir inceleme yapılmış ya da yaptırılmış mıdır? Yapıldı ise nasıl bir karara varılmıştır?

SORU 4- Bakanlığınızca yıkım kararı verilen ve şimdiye kadar yıkılmayan hastane bloklarının akıbeti ne olacaktır? Anılan hastane bloklarında yapılacak güçlendirme maliyeti yaklaşık ne kadardır?

SORU 5- Bakanlığınızca yapılması düşünülen ve yer arayışları devam eden Simav Devlet Hastanesi için belirlenmiş yeni bir yer var mıdır? Varsa bu yer neresidir?

SORU 6- Simav Belediye Meclisi kararıyla bu amaçla tahsis edildiği belirtilen yeni hastane yerinin dere yatağı üzerinde olduğu ve bazı hukuki sorunların yaşanabileceği iddiaları doğru mudur?

SORU 7-Otogar yerinin hastane yapımı için tahsis edilmesine yönelik Belediye Meclis Kararına yönelik herhangi bir itiraz var mıdır?

SORU 8-Anılan hastanenin depremde zarar gördüğü gerekçesiyle yıkım kararı verilen hastane bloklarının bulunduğu mevcut arsası yerine yapılması konusunda, Bakanlığınızın görüşü nasıldır?

SORU 9- Anılan hastanenin, muhtemel bir depremde yeni mağduriyetlerinin yaşanmaması için daha fazla zaman kaybetmeksizin bir an evvel yapımına başlanması sağlanabilir mi?



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı

CEVAPLAR:

CEVAP 1, 2-3:

Kütahya İli Simav ilçesi Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Baştabipliğinin Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yaptırmış olduğu Depremsellik İncelemesi raporunda, A ve B Blok için mantolama ve güçlendirilme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak hastane binalarının; 2007 Deprem Yönetmeliğine uymadığı, güçlendirme ihtiyacının bulunduğu, yapılan maliyet analizleri sonuçlarına göre güçlendirilerek kullanılmasının ekonomik olmayacağı, Sağlık Bakanlığı hizmet standartlarına, genelgelerine fonksiyonel olarak uyum sağlamadığı, ayrıca teknik anlamda yürürlükte olan yangın, deprem yönetmelikleri ve Bakanlığımız genelgelerine uygun mimari, inşaat ve mekanik standartlarına haiz olmadığı,

Söz konusu rapor hakkında, Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün, Kütahya ili Simav ilçesi Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi A ve B Bloklarının 1954 ve 1968 yapımı olması, fiziki yıpranmaları ve fonksiyonel yetersizlikleri de düşünülerek hasta ve personel can güvenliğinin sağlanması açısından deprem analizi sonucu riskli bulunan binalardaki hizmet birimlerinin, hizmet aksamasına mahal vermeden, yeni yapılan ek bina ve risksiz diğer binalara taşınarak, hizmete devam edilmesi talimatı verilmiştir.

Kütahya Valiliğinin 14.09.2010 tarih ve 18830 sayılı yazıları ile; Hastanenin A ve B bloklarında 100 yatak bulunduğu, yeni yapılan binada 30 yatak bulunmasından dolayı, hizmet sunumunun aksayacağından yıkımı planlanan binaların boşaltılmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı ve konuya ilişkin teknik değerlendirme ve görüşümüzün Valiliklerine bildirilmesi istenmiştir;

Bununla birlikte, sözü edilen bloğun yıkılabilmesi için Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce maili-inhidam raporu hazırlatılıp, yasal prosedürler tamamlandıktan sonra yıkılmasında Bakanlığımızca bir sakınca olmadığı görüşümüz 23.10.2010 tarih ve 8604 sayılı yazımız ile Kütahya Valiliğine gönderilmiştir.

CEVAP -4 :

Mevcut hastanelerimizin deprem tahkikleri ve güçlendirme çalışmaları yeni hastanelerimizin hizmete girmesi süresince yapılan düzenlemelerle hizmetin aksatılmadan yerine getirilebilmesini sağlamaktır.

Hastanelerimizde hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli bir plan dahilinde güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Ancak, gelişen tıbbi teknolojinin gerektirdiği cihazları işletecek mahallerin fiziksel olarak yetersiz kaldığı durumlar ile güçlendirme ve tadilatların ekonomik olmadığı durumlarda, Sağlıkta Dönüşüm Vizyonuna uygun, nitelikli yeni hastaneler yapmayı tercih etmekteyiz.

Yapılması planlanan hastane inşaatının yaklaşık maliyetinin, 32.000.000 TL. olması öngörülmektedir.

CEVAP-6

Simav Belediye Meclisi kararıyla hastane yapılması için teklif edilen yeni hastane yerinin dere yatağı üzerinde olduğu konusu Bakanlığımız bilgisi dahilinde değildir.





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı

CEVAP 5-7-8-9

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu düşünülürse, Bakanlığımız planlamalarında bu durum en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmekte depremin getirdiği hasarları en aza indireyecek şekilde teknolojiyi kullanarak hastanelerimiz Bakanlığımız konseptlerine uygun projelendirilmekte ve en uygun arsaya yapılması sağlanmaktadır. Kütahya İlimiz içinde tüm bu kriterler değerlendirilmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında amacımız çağdaş hizmetlere ve sağlıkta dönüşüm vizyonuna uygun, gelişen tıbbi teknolojinin gerektirdiği cihazların en iyi şekilde yerleştirilip kullanılabileceği, nitelikli yatakları olan, nitelikli hastaneler yaparak vatandaşlarımıza hizmet vermektir.

Bu sebeple, en iyi hizmetin verilebileceği en uygun arsa alternatifleri değerlendirilmektedir.

Ayrıca 2 yıldır hastane yapımı için uygun görülen arsalar ile ilgili Belediyeden izin alınamamış, imar planı yapılamamıştır. Bu nedenle uygun görülen bazı alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş halen imar çalışmaları devam etmektedir. Arsa bulunamadığından ve İlçemizde yıllardır hastane yatırımını yapamadığımızdan dolayı diğer alternatiflerde güncel olarak değerlendirilmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.

