

7/20106

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 / 704
Konu : Muş Milletvekili
Demir ÇELİK'in
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2013

21 Mayıs 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) TBMM Başkanlığının 11.04.2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/20106-193242 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 17.04.2013 tarihli ve 31853594-610-2-3793-1908 sayılı yazısı.

Muş Milletvekili Demir ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri TBMM 7/20106 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

MUŞ MİLLETVEKİLİ
SAYIN DEMİR ÇELİK'İN
TBMM 7/20106 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AIT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Erzurum ilimizin Hınıs ilçesinde yapılan Yeni Bölge Hastanesi'nin öncelikle ilçedeki mevcut TOKİ konutların karşısına yapılması planlanmış, daha sonra ise bu plan değiştirilerek hastane, ilçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkının bir bölümünün yıkılmasıyla hastane bu alanda yapılmıştır. Bahsi geçen alan, bataklık bir zemine sahip olmasının yanında aynı zamanda Yatılı Bölge Okulunun kanalizasyon sularının açıktan aktığı bir bölgedir. Bu yönüyle hastane gibi sağlık ve hijyen koşullarının yüksek olması gereken bir binanın bu alana yapılması halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastane inşasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra hastanenin bodrum katlarını su basmıştır. Hastanenin yapım maliyetinin haricinde yeniden su basmasını engellemek amacıyla çevre düzenlemesi adı altında 620 bin Türk Lirası daha para harcanan hastane, bölge halkının ihtiyaçlarını gidermekten uzaktır. Ayrıca mevcuttaki Recep Tayyip Erdoğan Parkının inşasında milyon liralara bulan harcamalar yapılmıştır. Bu açıdan bu parkın bir kısmının yıkılarak yerine Yeni Bölge Hastanesinin yapılması kaynakların boşa harcanması anlamına gelmektedir. Özetlediğim bu gelişmeler nazara alındığında aşağıdaki sorularımın cevaplanması hâsıl olmuştur.

- 1- Hınıs ilçesine yapılan Yeni Bölge Hastanesi'nin yapılacağı alan hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Hastane inşasında yer seçimi yapılırken bölge halkının ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş mudur?
- 2- Mevcuttaki Recep Tayyip Erdoğan Parkının inşasında gerçekleştirilen harcamaların toplamı kaç Türk Lirasıdır? Yeni Bölge Hastanesi Yapılırken bu alanın hangi bölümü yıkılmıştır?
- 3- İnşası tamamlanan Yeni Bölge Hastanesinin inşa alanı hangi gerekçeler ile değiştirilmiştir?
- 4- Yeni Bölge Hastanesinin Yatılı Bölge Okulunun kanalizasyon sularının açıktan aktığı bir alana yapılması halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastane inşasında halk sağlığı faktörü dikkate alınmış mıdır? Bakanlık olarak bu yönlü çalışmalarınız nelerdir?
- 5- Yeni Bölge Hastanesinin yapım maliyeti ne kadardır? Bahsi geçen hastanenin yatak kapasitesi ne kadardır?
- 6- İnşası tamamlanan Yeni Bölge Hastanesinin inşa alanı sürekli ve farklı tarihlerde değiştirildiği iddia edilmektedir. Bu değişimlerle yeni rant alanları mı yaratılmaya çalışılmaktadır?

CEVAPLAR:

Önergede belirtilen hususlar hakkında konuyla ilgili kuruluş olan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiler aşağıda yer almaktadır.



1- Hınıs İlçesinde yapılan Devlet Hastanesi için yer seçimi yapılırken nüfus dağılımı ve ilçe halkının hastaneye kolay erişiminin sağlanması dikkate alınmıştır.

2- Hınıs Devlet Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan parkı sökülerek yerine yapılmamış olup, kenarında yapılmıştır. Hasta ve hasta yakınlarının dinlenebilmelerini ve hastane giriş çıkışının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla havuzun kenarı çok cüzi bir miktarda doldurularak istinat duvarıyla muhafaza altına alınmıştır.

3- Hastanenin inşaat alanı herhangi bir nedenle değiştirilmemiştir. Alternatif yerler içerisinde başlangıçta belirlenen arsaya yapılmıştır. Mevcut TOKİ karşısına yapılması da planlanmamıştır.

4- Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun kanalizasyonu açıktan akmamaktadır. Yatılı Bölge İlköğretim Okulu kanalizasyon hattı Hastane arsa sınırları içerisinde geçtiğinden, Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli yazışmalar yapılarak hattın Hastane arsası dışına çıkarılması istenmiş olmasının yanında, sağlık açısından herhangi bir tehlike oluşturmaması için bu kanalizasyon hattının ana rögara bağlantısı yapılarak tahliyesi sağlanmıştır. Ayrıca Hınıs Devlet Hastanesi yapıldıktan sonra hastanenin bodrum katının su basması, ilgili Belediyenin yağmur suyu giderini Hastane rögarına bağlaması sonucu olmuştur. Daha sonra bu yağmur suyu gideri ayrıştırılmış ve yeni bir hat ile tahliyesi sağlanmıştır.

5- Hınıs Devlet Hastanesi inşaatı KDV hariç 10.300.000,00 TL'ye ihale edilmiş olup, yatak kapasitesi 50'dir. Ayrıca daha önce tekniğine uygun yapılmayan havuzun su sızdırmasını önlemek amacıyla çevre düzenlemesi ve peyzaj ihalesi kapsamında yalıtımı yapılmıştır.

6- Hastanenin inşaat alanı herhangi bir nedenle değiştirilmemiş olup, başlangıçta belirlenen yere yapılmıştır. Özellikle bu alana yapıldığı için de herhangi bir rant alanı oluşturulmamıştır.

Hınıs Devlet Hastanesinin Hınıs ve çevre ilçelerine sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklığın olması da söz konusu değildir.

