



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Tanju ÖZCAN
Bolu Milletvekili
TBMM Divan Üyesi

Bolu ilinde geçtiğimiz yıllarda yapılan su arıtma tesisine bağlı Gölköy Sarıcalar arası su ana isale hattında kullanılan boruların dayanıksızlığından dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İller Bankası tarafından onaylanan ilk Su Ana Boru İsale Hattı Boru İhalesi gereğince su isale hattına döşenecek boruların çelik boru olması öngörülmüştür. Fakat Bolu Belediyesi tarafından projede yapılan bir değişiklikle boru hattına çelik yerine CTP boru döşenmiştir. CTP borular basınca dayanıksız olduğundan ve döşeme işlemi esnasında gerekli önlemler ve izolasyon tedbiri alınmadığından borular sürekli patlamaktadır. Bu durum, bölge halkının can ve mal güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Bu bağlamda;

1. İller Bankası'nın onayladığı ihale kapsamında çelik boruların kullanılması öngörüldürken, Bolu Belediyesi tarafından projede değişiklik yapılarak CTP borular döşenmesinin gerekçesi nedir?
2. CTP boruların bölge halkının can ve mal güvenliğini tehdit etmesine ve STK'ların boruların yarattığı zarara ilişkin tespitlerini ısrarla dile getirmesine rağmen, CTP boruların değiştirilmesi konusunda bir çalışma yapmayı düşünmüyor musunuz?
3. İshale hattının yapımında proje değişikliğine gidilmesi sonucunda proje bedellerinde herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır?
4. İshale hattındaki proje değişikliğinin yol açtığı maddi zararın karşılanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için nasıl bir planlama yapmayı düşünüyorsunuz?