

7/28290



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Ağustos 2013

Sayı : 64272063- 610- 2471
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-28290)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 43452547-120.07-135492 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün tarafıma tevcih ettiği 7/28290 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Sorular 1, 2:

Üniversitelerdeki öğrenci sayısının artmasıyla mevcut elektrik trafosu yeni yapılan konutlarında eklenmesiyle ihtiyaca cevap veremez. Duruma gelmiştir. Mevcut trafodaki güç ve kapasite düşüklüğü nedeniyle sık sık ortaya arzalar çıkmakta elektrik kesilmesi hayati çekilmez duruma getiriyor.

- Yeni yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için mevcut trafo seçimi ve montajı yapılacak mı?
- Uygun trafo tayını, yer seçimi, yer tahsisi ve trafo montajı sürecinde görevini ihmal eden belediye ve ilgili kuruluş hakkında işlem yapılıyormu?

Cevaplar 1, 2:

Ardahan ilinde bulunan Ardahan Trafo Merkezi (TM)'nde 25+25 olmak üzere toplam 50 MVA trafo kapasitesi bulunmakta olup söz konusu TM'den 2012 yılında çekilen maksimum güç ise 18 MW olarak gerçekleşmiştir. TM'nin yenilenmesi projesi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yatırım programında yer almakta olup söz konusu TM'nin yapılacağı sahanın kesinleşmesine müteakip çalışmalara başlanılacaktır.