



7/10005

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 2180

08 Kasım 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-10005)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 02.10.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-86735 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Nursel AYDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10005 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN NURSEL AYDOĞAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10005)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Son günlerde başta Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kentlerde kış aylarında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bölge insanı mağdur olmakta; zaten az olan sanayi tesisleri çalışamaz duruma gelmektedir.

Ayrıca tarımsal üretim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en temel geçim kaynaklarından. Bölgede sulama kanallarının devreye girmemiş olması nedeniyle çiftçilerin önemli bir kısmının elektrikle sulama yapmasına neden olmuştur. Bölgenin en önemli ovaları olan Bismil, Harran ve Kızıltepe ovalarında çiftçilerin çoğu sulama pompaları ile tarımsal sulama yapmaya çalışmaktadır. Ancak yaz aylarında yaşanan gerilim dalgalanmaları ve kesintiler nedeniyle yeteri kadar sulama yapılamamaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimle geçinen emekçiler ekinlerinin hasadını tam olarak toplayamamakta, emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Bu bağlamda:

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi enerji altyapısı, ihtiyacı karşılamakta mıdır?
- Başta elektrik mühendisleri odası olmak üzere bölge sivil toplum örgütleri var olan ve kapasitesinin üzerinde yüklenen fiderlerin (Enerji Nakil Hatları) sağlıklı işletilmesini sağlamak için yeni fiderler tesis edilerek yükün bölünmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bakanlığınızın bu çerçevede herhangi bir çalışması var mıdır?
- Yaşanan gerilim dalgalanmalarının önünü almak için bakanlığınızın yaptığı çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?
- Bölgede yarım kalan veya proje aşamasında olan kaç sulama kanalı vardır?
- Bölgede yarım kalan veya proje aşamasında olan sulama kanallarının bitirilmemesinin nedenleri nelerdir?
- Elektrik kesintisi nedeniyle zarar gören çiftçilerin zararlarının tazmini için bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa boyutları nelerdir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazılarda özetle; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde enerji alt yapısı ihtiyacı karşılanmaktadır. Artan enerji talebine paralel olarak gerekli yatırımlar yapılmakta ve enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Fiderlerin yük durumuna göre fider bölme veya yeni fider tesis etme çalışmaları sürekli olarak yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde çok sayıda Enerji Nakil Hattı tesis edilmiş olup 2013 yılı yatırım programına alınmak üzere ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hatları belirlenmiştir. Gerilim dalgalanmalarının önlenmesi için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin yatırımları ile birlikte ilave fiderler ile kapasite artırımı sürekli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, tarımsal sulamaların yoğun olduğu bölgelerde endüktif enerji çeken tüketicilerin sistem üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ilave kapasitör grupları tesis edilmiştir. Elektrik borçlarını süresinde ödeyemeyen tarımsal sulama aboneleri için anapara, gecikme zammı ve Katma Değer Vergisi'nden oluşan enerji borçlarına Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde 36 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanmaktadır." denilmektedir.

Özellikle Bismil, Çınar, Harran ve Kızıltepe ovalarında yoğunlaşmış olan tarımsal sulama pompalarından kaynaklı aşırı enerji talebi ve kaçak enerji kullanımına bağlı olarak dağıtım ve iletim sisteminde aşırı yüklenmeler meydana gelmiş ve bu durum gerilim dalgalanmalarına yol açmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yüksek seviyelerde seyreden kaçak elektrik kullanımı, elektrik maliyetinin artmasına ve haksız rekabete neden olduğu gibi sunulan elektriğin kalitesini de düşürmektedir. Bölgede elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleye devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.