

Sayı : 64272063-610 — 1580
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-21617)

22 Mayıs 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 43452547-120-07-120303 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/21617 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/21617)**

Sorular 1, 2:

Balıkesir'in Havran İlçesinin Dereören köyünün elektrik şebekesinin yetersiz olması köyde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

- Köy elektrik şebekesini değiştirerek bu problemin giderilmesi adına bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
- Köy halkının mağduriyetinin gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan konulara ilişkin Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Yapılan inceleme neticesinde Balıkesir ili Havran ilçesi Dereören köyünde meydana gelen arızalar en kısa sürede giderilmiştir. Şebeke bakımında eski tip 11 W armatürler sökülerek yerine 70 W ve 100 W armatürler takılmış ve emniyet mesafesini kurtarmayan açık şebeke AER iletkene çevrilmiştir. Edremit İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan köy gruplarına ait Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim şebekelerinde periyodik olarak bakım çalışmaları yapılmaktadır. Dereören köyüne ait şebekenin kullanım ömrünü tamamlamasına müteakip yatırım programı kapsamında yenileme çalışmaları yapılacaktır." denilmektedir.