



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Temmuz 2013

Sayı : 64272063- 610 - 2200
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-25362)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 21.06.2013 tarih ve 43452547-120.00-129787 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Birgül AYMAN GÜLER'in tarafıma tevcih ettiği 7/25362 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BİRGÜL AYMAN GÜLER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/25362)**

Soru 1:

Aliağa-Horozgediği Köyü mevkiindeki termik santralin yapımı İZDEMİR Enerji Üretimi A.Ş. tarafından devam etmektedir. Santralde üretilecek enerjinin ulusal şebekeye aktarımını yapacak yüksek gerilim hatlarının Horozgediği Köyü üzerinden geçirilmesi planlanmış, bu doğrultuda hak sahiplerinin arazi ve evleri acele kamulaştırma yoluyla istimlak edilmiştir.

Köyün tam ortasından - üstünden geçecek olan hattın neden olacağı manyetik elektronik dalgalının kansere kadar yol açacağı tehlikeler bilim insanları tarafından rapor edilmiştir. Yüksek gerilim hattının neden olacağı halk sağlığı tehlikesi vatandaşları kaygılandırmaktadır.

Horozgediği Köyü sakinleri, öncesinde kendilerine hiçbir bilgi verilmeden, görüşülmeden evlerine ve bahçelerine gelen kamulaştırma şokunu yaşamaktadırlar. Yapım aşamasındaki bir santralin şebeke hattının köyde yaşayanların sağlığını hiçe sayan bir anlayışla yapımına başlanması, çalışmaların eksik, özensiz ve düzensiz bir yöntemle yapılması telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacaktır. Konunun yargıda olması, yurttaşların firma ve ilçe yöneticileri ile karşı karşıya gelmeleri, soruna ivedi olarak açıklık ve çözüm getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda;

- Horozgediği Köyü üzerinden geçirilecek olan yüksek gerilim hattı projesinin ÇED raporu var mıdır? Varsa ne zaman ve nasıl bir süreçle temin edilmiştir?

Cevap 1:

Söz konusu projeye 30.10.2012 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Soru 2:

Yüzlerce insanın yaşadığı bir köyün ortasından - üstünden geçecek yüksek gerilim hattının zararları konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

Cevap 2:

24.07.2010 tarih ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik”in amacı;

- İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun yayılımı sonucu oluşan elektromanyetik alanların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin bilimsel olarak araştırılmasını sağlamak ve bu olumsuz etkilerin azaltılmasına esas olacak kriterleri belirlemek,
- İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun bu radyasyonu oluşturan cihazların insan ve çevre sağlığı üzerinde sebep olduğu olumsuz etkiler konusunda halkın bilgilendirilmesini sağlamak,
- Kurum ve kuruluşların alması gereken tedbirleri belirlemektir.

Söz konusu Yönetmeliğin Limit Değerler başlıklı 11 inci maddesinde; (1) 0 Hz - 300 GHz frekans bantlarındaki; elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu ve eşdeğer düzlem dalga güç yoğunluğu değerleri meskûn mahalde bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Tablo-1’de verilen limit değerleri aşamaz. (2) Elektronik haberleşme cihazları için 10 kHz - 60 GHz frekans bantlarındaki; elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu ve eşdeğer düzlem dalga güç yoğunluğu değerleri meskûn mahalde Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte belirlenen ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Tablo-2’de verilen limit değerleri aşamaz.” hükümleri yer almaktadır.



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BİRGÜL AYMAN GÜLER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/25362)**

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) çalışmalarını bahse konu Yönetmeliğe uygun şekilde limit değerleri dikkate alarak sürdürmektedir. Ayrıca, 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ne göre 380 kilovoltluk bir hattın yapılara düşey uzaklığı 8,7 metre olan mesafesi yerine, direkler yükseltilerek normalden yaklaşık 3 kat daha yüksek olarak 23,5 metre planlanmıştır.

Soru 3:

Köylülerin ev ve tarlalarının acele kamulaştırma yöntemiyle yapılmasının nedeni nedir? Acele kamulaştırmayı gerektirecek olağanüstü durum söz konusu mudur?

Cevap 3:

350 MW gücündeki termik santralde üretilecek elektrik enerjisinin hızla sanayileşen ve enerji ihtiyacı artan bölgelere naklinin gecikmesi durumunda yaşanacak problemler dikkate alınarak anılan termik santralde üretilecek enerjinin ulusal şebekeye bağlanması için aciliyet arz eden hat güzergâhına isabet eden taşınmazların kamulaştırması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 inci maddesinin uygulanması amacıyla hat bazında Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır.

Soru 4:

Köyün üstünden geçecek yüksek gerilim hattı projesinde güzergâh değişikliği yapılmış mıdır? Yapıldıysa önceki güzergâh nasıldı? Şimdiki güzergâh neresi? Değişikliğin nedenleri nelerdir?

Cevap 4:

Söz konusu hattın güzergâhında süreç içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bahse konu hat teknik açıdan başka uygun yer olmadığından anılan köy ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki bir koridordan geçirilmiştir. Bu nedenle, direk ve dolayısıyla hat yüksekliği normalden yaklaşık 3 kat fazla alınmıştır.